



ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin

Przetarg nieograniczony na:

„Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr DI/43/2014

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 43 strony

Zatwierdził
CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
.....*Wojciech Jankowski*.....
.....*Paweł Solis*.....

Wołomin, czerwiec 2014

1. K. J. J.

Spis Treści

Informacje ogólne		3
Rozdział I	Określenie przedmiotu zamówienia	4
Rozdział II	Termin i miejsce realizacji zamówienia	4
Rozdział III	Opis sposobu przygotowania Ofert	4
Rozdział IV	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty	6
Rozdział V	Sposób porozumiewania się z Dostawcami oraz osoby uprawnione do kontaktu z Dostawcami	6
Rozdział VI	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	6
Rozdział VII	Kryterium oceny Ofert	7
Rozdział VIII	Sposób obliczenia ceny Oferty	7
Rozdział IX	Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków	8
Rozdział X	Dostawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	9
Rozdział XI	Wadium	10
Rozdział XII	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy	11
Rozdział XIII	Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Ofertą	11
Rozdział XIV	Umowa	12
Rozdział XV	Odwołania	12
Dodatki do SIWZ	Wykaz dodatków do SIWZ	13
Dodatek nr 1 do SIWZ	Opis przedmiotu zamówienia	14
Dodatek nr 2 do SIWZ	Wzór formularza oferty	18
Dodatek nr 3 do SIWZ	Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ	26
Dodatek nr 4 do SIWZ	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia	27
Dodatek nr 5 do SIWZ	Wzór umowy	28
Dodatek nr 6 do SIWZ	Upoważnienie do podpisania oferty	42
Dodatek nr 7 do SIWZ	Wykaz wykonanych usług	43

INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

tel. (022) 776-21-21

fax (022) 776-33-58

NIP 125-00-05-499

www.pwik.wolomin.pl

e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych”

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
- Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ wraz z załącznikami do niej.
- Wszystkie dodatki stanowią integralną część SIWZ.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą w PLN.
- W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- W postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium.

Zastrzeżenie Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Rozdział I

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „*Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie*”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik „*Opis przedmiotu zamówienia*” dodatek nr 1 do SIWZ.
2. Wszelka zaoferowana armatura musi być zgodna z zestawieniem zawartym w wykazie asortymentowo – ilościowym – formularz ofertowy- dodatek nr 2.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze Umowy, stanowiącej dodatek nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, iż ilości zamawianych materiałów wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowią jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, a tym samym wartości dostaw według aktualnie występujących potrzeb.

Rozdział II

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Sukcesywna dostawa materiałów przez 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień częściowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny, faksowy lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Dostawa częściowa będzie realizowana w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia częściowego przez Dostawcę.
4. Dokładna data dostawy asortymentu uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym telefonicznie.

Rozdział III

Opis sposobu przygotowania Ofert

1. Ofertę stanowi druk „*OFERTA*” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
4. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Dostawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielone od oferty.
5. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na :
 - a) wszystkich stronach oferty;
 - b) załącznikach;
 - c) oraz w miejscach, których oferent naniósł zmiany.
6. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.
7. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
9. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
11. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie do SIWZ.
12. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem otwarcia ofert, wówczas Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia odpowiedzi. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana Oferentowi, który zadał pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ zaś zmieniony SIWZ, dostępny będzie na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego i będzie dla wszystkich Oferentów wiążący.
14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia przetargu, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Oferentów, którym przekazano SIWZ.
15. Na wniosek Oferenta, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieszczając informację na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
16. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
17. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.
18. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez Dostawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
19. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej ofert niż wskazano w pkt. 19, żadna z przedłożonych ofert nie zostanie rozpatrzona.
22. Złożona oferta musi być zgodna ze Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi dodatek nr 1 do SIWZ – załącznik nr 2.
23. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a oferta powinna być czytelna i trwale spięta.
24. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
25. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
26. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie lub oferta jest niezgodna z SIWZ.

U.K. 34

Rozdział IV

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Oferent może wprowadzić zmiany do Oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmianę należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisana kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Zmiana”.
3. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Oferenta. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisana kopertę należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

Rozdział V

Sposób porozumiewania się z Dostawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów z Dostawcami

1. Zamawiający zastrzega pisemną formę porozumiewania się w niniejszym postępowaniu.
2. Dopuszcza się przekazywanie faksem (22 776-33-58) i drogą elektroniczną (pwik.pwik@wolomin.pl):
 - a) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
 - b) zapytań dotyczących treści SIWZ;
 - c) informacji o zmianie treści niniejszej SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert;
 - d) wniosków o przekazanie SIWZ
3. Jeżeli Zamawiający lub Dostawca przekazuje w/w dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, druga strona niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku w wyjaśnienia treści SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako zobowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
 - Sprawy techniczne – Ryszard Gałań, tel 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
 - Sprawy formalne – Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

Rozdział VI

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1. Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w nieprzejrystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

dotatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 17.06.2014 r. godz. 11:00”

2. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Dostawcy.

Rozdział VII

Kryterium oceny Oferty

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Zgodność z SIWZ i cena (koszt)	100 %

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

Rozdział VIII

Sposób obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych oraz sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Oferent zamieszcza w ofercie cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość usługi. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający będzie oceniał ofertę wg poniższego wzoru wg kryterium 100% cena netto:
$$C = [(cena\ ofert\ najniższej / cena\ oferty\ ocenianej) \times 100] \times 100\% = pkt$$
3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - Zostaną złożone przez Dostawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania
 - Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
5. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. **Wszystkie ceny określone przez Dostawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym musi uwzględnić ewentualne upusty i rabaty oraz koszty dostawy towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego (siedziba PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin). Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to będzie, iż Dostawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.**
7. Cena powinna być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku. Należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodną z przepisami podatkowymi – według stawki na dzień składania ofert.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Dostawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych od zaoferowanych w złożonych ofertach.
9. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
 - a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zwraca się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- d) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - e) Oferent na żądanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień w terminie 3 dni od przesłania pytań.
11. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Oferentów w formie pisemnej, na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl za pomocą ogłoszenia w siedzibie Przedsiębiorstwa.
12. Wybranemu Dostawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania Umowy.

Rozdział IX

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić ww. warunki i wymagania w celu ich potwierdzenia winien dołączyć do oferty (formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w następującej kolejności:

- a) Formularz oferty (wzór formularza oferty: *dodatek nr 2 do SIWZ*) – **załącznik nr 1**,
- b) Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – **załącznik nr 2**,
- c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - **załącznik nr 3**,
- d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - **załącznik nr 4**
- e) Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, lub potwierdzenie uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - **załącznik nr 5**,
- f) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek lub potwierdzenie uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

U. Kowalski

- wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - **załącznik nr 6**,
- g) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (wzór oświadczenia: *dodatek nr 3 do SIWZ*) – **załącznik nr 7**,
- h) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: *dodatek nr 4 do SIWZ*) – **załącznik nr 8**,
- i) Podpisaną ostatnią stroną umowy i parafowane wszystkie jej pozostałe strony (wzór umowy: *dodatek nr 5 do SIWZ*) – **załącznik nr 9**,
- j) Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: *dodatek nr 6 do SIWZ*) – **załącznik nr 10**,
- k) Wykaz wykonanych w ciągu czterech lat co najmniej 3 usług na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej” odpowiadających rodzajem, zakresem i terminem realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia (wzór wykazu: *dodatek nr 7 do SIWZ*) – **załącznik nr 11**,

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. d, e, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. c, e, f, g), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. c, e, f, g stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Dostawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział X

Dostawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni pod rygorem wykluczenia z postępowania spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami

zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Dostawcy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
3. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są:
 - a) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia,
4. Dostawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie wszystkich Dostawców składających ofertę wspólną, przed podpisaniem Umowy na realizację niniejszego zamówienia. Porozumienie takie musi zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
 - a) określenie stron porozumienia;
 - b) cel działania;
 - c) okres działania na czas nie krótszy niż czas trwania odpowiedzialności Dostawców wynikający z Umowy;
 - d) sposób współdziałania (w tym rolę i zadania każdego z Dostawców w wykonywaniu Umowy);
 - e) deklarację wspólną i solidarną odpowiedzialności za wykonanie Umowy;
 - f) wskazanie Pełnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Dostawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego;
 - g) deklarację niezmienności składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania Umowy

Porozumienie musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Dostawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczony notarialnie kopii.
5. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f każdy z tych Dostawców składa indywidualnie.
6. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Dostawców składających ofertę wspólną.

Rozdział XI

Wadium

I. Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **16 000,00 zł**

Wadium obowiązuje w okresie związania z ofertą, tj do dnia **16.08.2014 r**

Oferta, która nie będzie zabezpieczona określoną kwotą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

II. Wadium może być wnoszone:

a) w pieniądzu:

- w kasie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Granicznej 1 w Wołominie, która jest czynna w następujących godzinach:

Poniedziałek	godz. 7 ³⁰ – 10 ⁰⁰
Wtorek, Środa, Piątek	godz. 7 ³⁰ – 14 ³⁰ , lub
- w kasie przy ul. Ogrodowej 13 w godzinach
Poniedziałek godz. 11⁰⁰ – 14³⁰

Włodę

godz. 7³⁰ – 14³⁰, lub

- Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie na rachunek numer 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

b) w poręczeniach lub w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych złożonych w Dziale Finansowo-Księgowym w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1 w Wołominie

Do Oferty należy dołączyć kserokopię dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej formie.

1. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Dostawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a.

1a. Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po zawarciu umowy zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Dostawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Dostawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dostawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Dostawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

Rozdział XII

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Rozdział XIII

Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert oraz związania Ofertą

1. Termin składania Ofert upływa **17.06.2014 roku o godz. 10⁴⁵**.
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.
3. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego do składania Ofert, zwraca się bez otwierania.

4. Termin związania Ofertą wynosi 60 dni.
5. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **17.06.2014 roku o godz. 11.⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.
7. Wszyscy zainteresowani mogą być obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku nieobecności Dostawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiający prześle Dostawcy informację z otwarcia Ofert na jego pisemny wniosek, złożony najpóźniej w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
8. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone:
 - a. skład komisji przetargowej,
 - b. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c. nazwy i adresy Oferentów,
 - d. ceny ofert
9. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
11. W toku oceniania ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
12. Postępowanie o zamówienie unieważnia się, gdy:
 - a. nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
 - c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - d. postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
13. O unieważnieniu postępowania zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Oferentów.
14. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferenta, którego ofertę odrzucił / którego Oferenta wykluczył, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykonanej czynności.

Rozdział XIV

Umowa

1. Wybrany Oferent ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie do 5 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Osoby reprezentujące Dostawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać za sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie umowy zostanie wyznaczona wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Rozdział XV

Odwołania

1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługuje Dostawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego.

3. Odwołanie należy wnieść nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania.
4. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia i udzieli odpowiedzi na piśmie.

Dodatki do SIWZ:

- 1) Dodatek nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Dodatek nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty
- 3) Dodatek nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
- 4) Dodatek nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 5) Dodatek nr 5 do SIWZ – Wzór umowy
- 6) Dodatek nr 6 do SIWZ – Upoważnienie do podpisania oferty
- 7) Dodatek nr 7 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych zamówień

*Sporządziła: Urszula Koldej
Dział Inwestycji*



**„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.”**

Kształtki z PE

- *Polietylen klasy, PE 100, SDR 11*
- *Ciśnienie nominalne 16 Bar*
- *Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego i automatyczny*
- *Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,*
- *Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu*
- *Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.*
- *Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.*
- *Trójniki siodłowe winny posiadać zamknięcia klamrowe w zakresie średnic Dn 90-225*

UWAGA: Kształtki elektrooporowe powinny pochodzić od jednego producenta

Armatura:

Zasuwy kołnierzowe

- *Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min 250µm)*
- *Pełny przelot zasuw (bez przewężeń na wysokości klina)*
- *Długość zabudowy wg F5 (długie) oraz F 4 (krótkie)*
- *Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,*
- *Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco*
- *Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno*
- *Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetaowa)*
- *Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem*
- *Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuw*
- *Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego*
- *Zasuwy o średnicy Dn 500 powinny być wyposażone w by-pass montowany bezpośrednio na zasuwie*
- *Obudowy do zasuw teleskopowe wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuw i długości przedłużacza .*

Zasuwy z końcówkami rur PE

- *Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min 250µm)*
- *Rury PE zabezpieczone przed zerwaniem stalowym pierścieniem zabezpieczonym opaską termokurczliwą przed zerwaniem*
- *Pełny przelot zasuw (bez przewężeń na wysokości klina)*
- *Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,*
- *Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco*
- *Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno*
- *Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetaowa)*
- *Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem*
- *Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuw*



- Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego

Zasuwy skręcane do rur PE

- (wykonanie j.w.)
- Dodatkowo zasuwka powinna posiadać mosiężne pierścienie zabezpieczające przed wyrwaniem rury i umożliwiające odchylenie osiowe $\pm 3,5\%$

Zasuwy do przyłączy domowych wciskane

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne min GGG 40 – malowane farbą epoksydową
- Potrójne uszczelnienie trzpienia
- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Połączenia kielichowe typu ISO (na wcisk) z zabezpieczeniem rury przed wyrwaniem

Przyłącza domowe do nawiercania pod ciśnieniem (komplet)

- Zasułka – żeliwo sferoidalne min GGG 40 – malowane farbą epoksydową
- Potrójne uszczelnienie trzpienia
- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Połączenia gwint zewnętrzny Złaczę typu ISO (umożliwiające wykonanie przyłącza pod ciśnieniem bez stosowania dodatkowych kształtek w średnicach d_z (40- 63)
- Obejma nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem płaszczyznowym na całej powierzchni wewnętrznej
- Obejma nawiertki (do rur żeliwnych i stalowych) wykonana z nakładki z żeliwa sferoidalnego oraz stalowej obejmy z wewnętrzną wykładziną.
- Obudowa teleskopowa do zasuw przyłączeniowych z podwójnym systemem mocowania a na zasuwie

Hydranty nadziemne

- Głowica hydrantu - żeliwo sferoidalne GGG 40
- Pierścień ustalający korpus zaworu hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40
- Zabezpieczenie głowicy hydrantu farbą poliestrową zewnętrźnie i wewnętrźnie odporną na promieniowanie UV
- Tłok zaworu wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40 z nawulkanizowaną warstwą z gumy EPDM
- Kolumna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, zawór - stal nierdzewna
- Nakrętka przedłużacza trzpienia oraz króciec odwodnienia wykonana z mosiądzu
- Łożysko ślizgowe zaworu odpowietrzającego - napowietrzającego wykonane z POM (lub materiału porównywalnego)
- Uszczelnienie oringowe oraz uszczelka zaworu odpowietrzającego-napowietrzającego wykonana z gumy EPDM
- Sworznie śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej
- Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatraskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

Hydranty podziemne

- Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem
- Ciśnienie nominalne PN 16.
- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.
- Korpus oraz zawór kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. Zewnętrznie i wewnętrzne – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów.
- Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność.
- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu.
- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.
- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego (lub materiału równoważnego)
- Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatraskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne w zakresie średnic DN40-DN400 (powyżej średnicy dna 400 stalowe) pokryte farbą epoksydową,
- Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm) dla średnic do dn 400,
- Możliwość montażu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni
- Uszczelnienie z gumy EPDM,
- Śruby zabezpieczone powłoką antykorozyjną

Łączniki do rur PE

- Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farbą epoksydową o min
- zestaw uszczelniająco wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu (do rur PE) z możliwością osiowego odchylenia +/- 3,5 %
- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do ru PE) z pierścieniem zaciskowym na rurę (wykonanym z brązu)

Łączniki SPECJALNE

- Wykonanie – korpus żeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości 250 μ m
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
- Zakres uszczelnienia min 25 mm
- Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych
- Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur
- Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie i podparcie uszczelki kielicha
- segmenty pierścienia dociskowego kielicha: staliwo(lub materiału równoważnego)
- wymienne zaciski segmentów pierścienia: z brązu armatniego i stali nierdzewne (lub materiałów równoważnych)
- system uszczelniający kielicha chroniony osłoną z PE, na czas transportu i składowania dodatkowo zaślepiiony
- odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 st.
- śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna powleczona powłoką przeciwcierną

Obejmy żeliwne do nawiercania pod ciśnieniem przez zasuwę

- Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową
- Uszczelnienie z obwodowe z gumy EPDM

- Odejście kołnierzone żeliwne od Dn 80 do dn 200
- Wzmacniający klin zaciskowy w obszarze łączenia wykonany z żeliwa szarego
- Szeroki zakres uszczelnienia min 25mm
- Śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją

Obejmy żeliwne naprawcze

- Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową
- Uszczelnienie z obwodowe z gumy EPDM
- Wzmacniający klin zaciskowy w obszarze łączenia wykonany z żeliwa szarego
- Szeroki zakres uszczelnienia min 25mm
- Śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją

Obejmy stalowe naprawcze (jednodzielne i dwudzielne)

- Wykonanie stal nierdzewna Klasy AISI 304 (lub równoważna) z zamknięciem klamrowym
- Uszczelnienie z gumy NBR
- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone teflonem
- Możliwość wykonania w różnych długościach i tolerancji uszczelnienia
- Opcjonalnie wykonanie z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym

Skrzynki do zasuw i hydrantów

- Wykonanie – korpus materiał Typu PE lub PA+
- Wieczko żeliwne z wtopioną wkładką stalową
- Min. waga skrzynki 5 kg.

Kształtki żeliwne

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

- Karty katalogowe oferowanych materiałów
- Deklaracje zgodności
- Dopuszczenia PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną)
- Certyfikat potwierdzający jakość powłok np. GSK

UWAGA: Armatura winna pochodzić od jednego producenta (z wyłączeniem doszczelniaczy)

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OFERTA

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Nr telefonu/fax:.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Składamy niniejszą ofertę na:

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Oferujemy usługę spełniającą wymagania SIWZ za:

Lp.	Nazwa produktu	j.m.	Średnica Dn [mm]	Ilość	Cena Jedn. Netto	Wartość netto (zł)	Podatek VAT zł	Wartość brutto (zł)
1	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	400	2				
2	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	315	4				
3	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	250	4				
4	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	4				
5	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	200	10				
6	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	160	40				
7	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	110	60				
8	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	90	60				
9	Tuleja kołnierkowa długa PE 100, SDR 17	szt.	63	10				
10	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/60	2				
11	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/45	2				
12	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/30	2				
13	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/60	2				
14	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/30	2				
15	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/60	2				
16	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/30	2				
17	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/60	2				
18	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/45	2				
19	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/30	2				
20	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/22	2				
21	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/11	2				

22	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/60	2				
23	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/45	2				
24	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/30	2				
25	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/22	2				
26	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/11	2				
27	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/60	2				
28	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/45	2				
29	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/30	2				
30	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/22	2				
31	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/11	2				
40	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	5				
41	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	3				
42	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/90	10				
43	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	5				
44	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	10				
45	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	5				
46	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/90	10				
47	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/45	3				
48	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/90	30				
49	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/45	5				
50	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/90	50				
51	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/45	5				
56	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	160	2				
57	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	110	2				
58	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	90	2				
59	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/110	5				
60	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/90	5				
61	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/90	10				
62	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/63	3				
63	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	90/63	3				
64	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/50	5				
65	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/40	5				
66	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	50/40	5				
67	Odgałęzienie siodłowe bez obejmy dolnej	szt.	315/63	3				
68	Odgałęzienie siodłowe bez obejmy dolnej	szt.	250/63	3				
69	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	315/150	1				
70	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	250/100	1				
71	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	250/80	1				
72	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	225/100	1				
73	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	200/80	2				
74	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	160/110	2				
75	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	160/90	2				
76	Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną	szt.	110/90	3				

OK

77	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/63	1				
78	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/50	2				
79	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/40	3				
80	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	200/63	2				
81	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	200/50	2				
82	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/63	3				
83	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/50	5				
84	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/40	20				
85	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/63	3				
86	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/50	10				
87	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/40	40				
88	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/63	2				
89	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/50	3				
90	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/40	20				
91	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	2				
92	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	250	2				
93	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	2				
94	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	200	2				
95	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	30				
96	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	50				
97	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	50				
98	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	10				
99	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	30				
100	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	50				
101	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	5				
102	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/110	3				
103	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/90	2				
104	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/90	3				
105	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/63	1				
106	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90/63	2				
107	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/50	5				
108	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/40	5				
109	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50/40	5				
110	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40/32	5				
111	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/315	1				
112	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/160	1				
113	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/160	1				
114	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/110	1				
115	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/160	1				
116	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/110	1				
117	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	400	2				
118	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	300	4				
119	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	250	4				

120	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	200	4				
121	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	150	20				
122	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	100	40				
123	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	80	40				
124	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	50	6				
125	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	400	1				
126	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	300	1				
127	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	250	1				
128	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	200	1				
129	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	150	3				
130	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	100	5				
131	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	80	5				
132	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	400	2				
133	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	300	2				
134	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	250	2				
135	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	200	2				
136	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	150	10				
137	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	100	15				
138	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	80	15				
139	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	50	2				
140	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	40	2				
141	Zasuwa kołnierzowa długa F5 z by-pasem	szt.	500	1				
142	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	400	1				
143	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	300	2				
144	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	250	2				
145	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	200	2				
146	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	150	8				
147	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	100	15				
148	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	80	15				
149	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	50	2				
150	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	40	2				
151	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	100/110	2				
152	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	80/90	2				
153	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	50/63	5				
154	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	40/50	10				
155	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	32/40	30				
156	Zasuwa skręcana do rur PE	szt.	100/110	3				
157	Zasuwa skręcana do rur PE	szt.	80/90	3				
158	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	160	10				
159	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	110	10				
160	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	90	10				
161	Zasuwa do nawiertek	szt.	50/63	5				
162	Zasuwa do nawiertek	szt.	40/50	5				

Handwritten signature

163	Zasuwa do nawiertek	szt.	32/40	5				
164	Zasuwa do nawiertek	szt.	25/32	2				
165	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	50/63	5				
166	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	40/50	5				
167	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	32/40	20				
168	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	25/32	1				
169	Obudowa teleskopowa zasuwo- nawiertki	szt.	25-50	40				
170	Obudowa teleskop. do zasuw L= 650-1100	szt.	500	3				
171	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	400	5				
172	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	5				
173	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	5				
174	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	200	5				
175	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	20				
176	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	40				
177	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	40				
178	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	50	40				
179	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	500	1				
180	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	400	1				
181	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	300	2				
182	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	250	2				
183	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	200	2				
184	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	150	4				
185	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	100	4				
186	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	80	4				
187	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	50	5				
188	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	40	5				
189	Skrzynka do zasuw duża korpus z tworzywa	szt.	X	50				
190	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	20				
191	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	10				
192	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	5				
193	Hydrant nadziemny stal. nierdzewna L = 1500	szt.	80	3				
194	Skrzynka do hydrantów korpus z tworzywa	szt.	X	30				
195	Otulina do hydrantów	szt.	X	40				
196	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	500	2				
197	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	400	4				
198	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	300	8				
199	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	250	8				
200	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	200	8				
201	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	150	10				
202	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	100	10				
203	Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny	szt.	80	10				
204	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	400	2				
205	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	300	2				

W. Kozłowski

206	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	250	2				
207	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	200	2				
208	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	150	4				
209	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	100	4				
210	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	80	4				
211	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	300/315	6				
212	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	250/250	6				
213	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	200/225	6				
214	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	10				
215	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	10				
216	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	80/90	10				
217	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	50/63	10				
218	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	300	4				
219	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	250	4				
220	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	200	4				
221	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	150	6				
222	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	100	6				
223	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	80	6				
224	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	300	2				
225	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	250	2				
226	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	200	2				
227	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	150	2				
228	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	100	2				
229	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	80	2				
230	Kołano ze stopką	szt.	80	15				
231	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	100	2				
232	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	100	2				
233	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	100	2				
234	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	100	2				
235	Króciec dwukołnierzowy FF, L=100	szt.	80	2				
236	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	2				
237	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	2				
238	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	2				
239	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	2				
240	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	400/300	1				
241	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	300/250	1				
242	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	250/200	1				
243	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	200/150	2				
244	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/100	5				
245	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/80	3				
246	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/80	10				
247	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/50	2				
248	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	80/50	3				

U. Kozłowski

249	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/300	1				
250	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/200	1				
251	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/200	1				
252	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/150	1				
253	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/150	1				
254	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/100	1				
255	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/200	1				
256	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/150	1				
257	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/100	1				
258	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/80	1				
259	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/150	3				
260	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/100	5				
261	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/80	5				
262	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/100	6				
263	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/80	10				
264	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	80/80	8				
265	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	300	3				
266	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	250	3				
267	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	200	5				
268	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	150	8				
269	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	100	8				
270	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	80	8				
271	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	65	8				
272	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	300/200	1				
273	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	300/150	1				
274	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	300/100	1				
275	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	250/100	1				
276	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	200/150	1				
277	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	200/100	1				
278	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	200/80	1				
279	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	150/150	1				
280	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	150/100	1				
281	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	150/80	1				
282	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	100/100	1				
283	Obejma żeliwna z odejściem kołnierzowym	szt.	100/80	3				
284	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	300	4				
285	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	250	4				
286	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	200	4				
287	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	150	6				
288	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	100	6				
289	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	80	6				
290	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	65	6				
291	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	50	6				

292	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	40	6				
293	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	500	1				
294	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	400	1				
295	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	300	2				
296	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	250	2				
297	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	200	2				
298	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	150	2				
299	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	100	2				
300	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	80	2				
301	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	500	2				
302	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	400	2				
303	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	300	4				
304	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	250	4				
305	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	200	6				
306	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	150	6				
307	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	100	6				
308	Doszczelniaacz do kielichów żeliwnych	szt.	80	6				
Razem = cena ofertowa								

Koszt całości zamówienia

Wartość nettozł
(słownie:.....zł)
Wartość podatku VATzł
(słownie:zł)
Wartość bruttozł
(słownie:zł)

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
3. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
4. Wadium w wysokości 16000,00 złotych zostało wniesione w formie.....
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.

Miejsce i data.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

U. Kozłowski

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na
**„Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.”**

ja (imię i nazwisko).....
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....
.....
oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do
przygotowania oferty.

1. Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli
do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów
i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.
2. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie
i załącznikach są aktualne, kompletne i zgodne z prawdą.

Miejsce i data..... Podpis.....

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania
zobowiązań*

11.10.2014

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na
**„Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.”**

ja (imię i nazwisko).....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....

.....

oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 11
Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Wołominie.

Miejsce i data..... Podpis.....

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania
zobowiązań*

Ukonstatacja

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

UMOWA nr
na dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni
kanalizacyjnych
(dalej zwana *Umową*)

zawarta w dniu r. w Wołominie pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, przy ulicy Granicznej 1, 05-200 Wołomin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadającym kapitał zakładowy 69 810 000,00 zł, reprezentowanym przez:

Pawła Solisa – Prezesa Zarządu,

Wojciecha Jankowskiego – Członka Zarządu,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

....., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
..... z siedzibą przy,
NIP, REGON, wpisanym do CEIDG pod numerem
.....
zwanym dalej **Dostawcą**,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o postępowanie wewnętrzne „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych”, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Zakres Umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Przedmiotu Zamówienia” p.t.: **„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”**
2. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostawy zamówionych przez Zamawiającego artykułów, zwanych w dalszej części „materiałami” wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącego integralną jej część.
3. Ilości zamawianych materiałów wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowią jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia według aktualnie występujących potrzeb.

§ 2

Termin realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy (termin liczony od daty podpisania Umowy) i będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.

U. Kuch

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy

1. Realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień częściowych zgłaszanych pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego do Dostawcy.
2. Dostawy częściowe będą realizowane w ilościach i do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (siedziba PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin lub inne na terenie gminy Wołomin) w terminie do 3 dni od wysłania zamówienia częściowego przez Dostawcę.
3. Dokładna data dostawy uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym telefonicznie.
4. Odbiór towaru będzie następował w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na podstawie protokołu dostawy. Brak protokołu dostawy może być podstawą do odmowy przyjęcia dostawy. Bezwarunkowo podpisany przez obydwie strony protokół dostawy stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.

§ 4

Miejsce i warunki dostawy

1. Dostawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia zamówienia oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Granicznej 1 w Wołominie lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Wołomin.
2. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Dostawca.
3. Dostawa dodatkowo obejmuje wszelkie czynności związane z rozładunkiem i złożeniem zamówionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy zgłosić Dostawcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
5. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakości, Dostawca winien niezwłocznie nie później niż w terminie do 3 dni dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
6. W sytuacji jak opisana w pkt.5, termin płatności nie biegnie do czasu dostarczenia materiałów zgodnych z zamówieniem częściowym.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Zamówienia”, Strony ustalają na podstawie Oferty Dostawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy.
2. Za wykonanie usług Dostawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości:
Wartość nettozł (słownie:.....zł)
VATzł (słownie:.....zł)
Wartość brutto.....zł (słownie:zł)
3. Rzeczywista wartość umowy będzie sumą wartości zrealizowanych zamówień częściowych składanych sukcesywnie przez Zamawiającego.
4. Dostawca oświadcza, iż ceny poszczególnych materiałów są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas transportu.

5. Zapłata wynagrodzenia za dostawy częściowe zostanie zrealizowana każdorazowo przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem dostawy – załącznik nr 2 do Umowy. Termin ten będzie przedłużany o czas niezbędny do usunięcia niezgodności lub wad. Wynagrodzenie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT.

§ 6

Gwarancje, reklamacje

1. Dostawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, licząc od dnia odbioru, za wyjątkiem materiałów, które posiadają określoną przez producenta gwarancję dłuższą niż 36 miesięcy.
2. Dostawca oświadcza, iż wszystkie materiały objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe, nieużywane i spełniają postawione przez Zamawiającego warunki techniczne wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy,
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o możliwość dostawy materiałów innych od wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, podając faktyczne uzasadnienie.
4. Zamiana, o której mowa w ust 3 może nastąpić tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego z zachowaniem zasady, iż towary podlegające zamianie nie są gorsze od tych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 i spełniają wszelkie parametry techniczne i jakościowe. Zgoda Zamawiającego na zamianę, o której mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nie spełnienie warunków jakościowych i technicznych, o których mowa powyżej będzie stanowić podstawę do żądania przez Zamawiającego, wymiany dostarczonych materiałów w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego działania będzie podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9.
6. Zamawiający, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt. 5 ma prawo żądać wymiany pozostałej, niewykorzystanej części dostawy w ramach danego materiału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
7. Dostawca, w razie zgłoszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materiały od Zamawiającego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad. Brak odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznaczać będzie zasadność zgłoszonej reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana to Dostawca dostarczy materiały wolne od wad w terminie 18 dni od daty zgłoszenia wady.

§ 7

Obowiązki Stron

1. Dostawca zobowiązuje się do:
 - dostarczenia zamówionych materiałów w ilościach i na adres wskazany przez Zamawiającego z zachowaniem należytej staranności gwarantującej wysoki poziom jakości dostaw, z załączonym protokołem odbioru, zawierającym nazwę i adres dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiałów z ich ilością, rodzajem i typem;
 - dostarczenia wszystkich materiałów objętych zamówieniem, fabrycznie nowych (nieużywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych, nie noszących śladów otwierania;
 - dostarczenia we własnym zakresie (własnym transportem) i rozładunku zamówień częściowych.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - odbierania zamówionych materiałów w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach rażącego naruszenia przez Dostawcę postanowień niniejszej Umowy. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 60 dni od daty wezwania Dostawcy do zaprzestania naruszeń.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Dostawcę z zobowiązań umownych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem przesłanki wskazanej w pkt. 1, i pkt. 2 Dostawca może żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Kary umowne

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej całości lub części dostawy za każdy dzień opóźnienia lub dostawę z naruszeniem zasad określonych w § 4 umowy;
 - b) w wysokości 1% wartości brutto tej części dostawy, co do której Zamawiający zgłosił wady za każdy dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy, o których mowa w § 6 umowy;
 - c) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
 - d) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraża zgodę.
3. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Zmiany w umowie

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z Umową.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.
4. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
5. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę

Ust. 11

- sądową.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Nadzór

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:
- Pan Piotr Orych, tel. 22 776 21 21, 608 520 346
 - Pan Ryszard Gałań, tel. 22 776 21 21, 603-104-660
- Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Dostawcy, będzie pełnił:

–

§ 13

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

DOSTAWCA:

.....
.....
.....

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Dostawca będą się posilkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.
5. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz dla materiałów będących przedmiotem Umowy

Opracowała: Urszula Kołdej
Dział Inwestycji

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

U. Kołdej

Załącznik nr 1 do Umowy

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa produktu	j.m.	Średnica Dn [mm]	Ilość	Cena Jedn. Netto	Wartość netto (zł)	Podatek VAT zł	Wartość brutto (zł)
1	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	400	2				
2	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	315	4				
3	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	250	4				
4	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	4				
5	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	200	10				
6	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	160	40				
7	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	110	60				
8	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	90	60				
9	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	63	10				
10	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/60	2				
11	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/45	2				
12	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	315/30	2				
13	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/60	2				
14	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	250/30	2				
15	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/60	2				
16	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	200/30	2				
17	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/60	2				
18	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/45	2				
19	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/30	2				
20	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/22	2				
21	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	160/11	2				
22	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/60	2				
23	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/45	2				
24	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/30	2				
25	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/22	2				
26	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	110/11	2				
27	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/60	2				
28	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/45	2				
29	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/30	2				
30	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/22	2				
31	Łuk segmentowy PE 100 SDR 17 RC	szt.	90/11	2				
40	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	5				
41	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	3				
42	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/90	10				
43	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	5				
44	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	10				

45	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	5				
46	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/90	10				
47	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/45	3				
48	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/90	30				
49	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/45	5				
50	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/90	50				
51	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/45	5				
56	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	160	2				
57	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	110	2				
58	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy	szt.	90	2				
59	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/110	5				
60	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/90	5				
61	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/90	10				
62	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/63	3				
63	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	90/63	3				
64	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/50	5				
65	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	63/40	5				
66	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	50/40	5				
67	Odgąlenie siodłowe bez obejmy dolnej	szt.	315/63	3				
68	Odgąlenie siodłowe bez obejmy dolnej	szt.	250/63	3				
69	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	315/150	1				
70	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	250/100	1				
71	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	250/80	1				
72	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	225/100	1				
73	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	200/80	2				
74	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	160/110	2				
75	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	160/90	2				
76	Odgąlenie siodłowe z obejmą dolną	szt.	110/90	3				
77	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/63	1				
78	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/50	2				
79	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	225/40	3				
80	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	200/63	2				
81	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	200/50	2				
82	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/63	3				
83	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/50	5				
84	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	160/40	20				
85	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/63	3				
86	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/50	10				
87	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	110/40	40				
88	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/63	2				
89	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/50	3				
90	Trójnik siodłowy z obejmą dolną	szt.	90/40	20				
91	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	2				

92	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	250	2				
93	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	2				
94	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	200	2				
95	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	30				
96	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	50				
97	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	50				
98	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	10				
99	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	30				
100	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	50				
101	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	5				
102	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/110	3				
103	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160/90	2				
104	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/90	3				
105	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110/63	1				
106	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90/63	2				
107	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/50	5				
108	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63/40	5				
109	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50/40	5				
110	Redukcja elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40/32	5				
111	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/315	1				
112	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	315/160	1				
113	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/160	1				
114	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	250/110	1				
115	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/160	1				
116	Trójnik wtryskowy PE 100 SDR 17	szt.	225/110	1				
117	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	400	2				
118	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	300	4				
119	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	250	4				
120	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	200	4				
121	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	150	20				
122	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	100	40				
123	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	80	40				
124	Kołnierz stalowy do systemów PE PN 10	szt.	50	6				
125	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	400	1				
126	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	300	1				
127	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	250	1				
128	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	200	1				
129	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	150	3				
130	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	100	5				
131	Kołnierz żeliwny ślepy	szt.	80	5				
132	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	400	2				
133	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	300	2				
134	Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4	szt.	250	2				

11/2014

135	Zasuwa kołnierkowa krótka wg F4	szt.	200	2				
136	Zasuwa kołnierkowa krótka wg F4	szt.	150	10				
137	Zasuwa kołnierkowa krótka wg F4	szt.	100	15				
138	Zasuwa kołnierkowa krótka wg F4	szt.	80	15				
139	Zasuwa kołnierkowa krótka wg F4	szt.	50	2				
140	Zasuwa kołnierkowa krótka wg F4	szt.	40	2				
141	Zasuwa kołnierkowa długa F5 z by-pasem	szt.	500	1				
142	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	400	1				
143	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	300	2				
144	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	250	2				
145	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	200	2				
146	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	150	8				
147	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	100	15				
148	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	80	15				
149	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	50	2				
150	Zasuwa kołnierkowa długa wg F5	szt.	40	2				
151	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	100/110	2				
152	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	80/90	2				
153	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	50/63	5				
154	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	40/50	10				
155	Zasuwa z końcówkami rur PE 100	szt.	32/40	30				
156	Zasuwa skręcana do rur PE	szt.	100/110	3				
157	Zasuwa skręcana do rur PE	szt.	80/90	3				
158	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	160	10				
159	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	110	10				
160	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	90	10				
161	Zasuwa do nawiertek	szt.	50/63	5				
162	Zasuwa do nawiertek	szt.	40/50	5				
163	Zasuwa do nawiertek	szt.	32/40	5				
164	Zasuwa do nawiertek	szt.	25/32	2				
165	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	50/63	5				
166	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	40/50	5				
167	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	32/40	20				
168	Zasuwa kielichowa do przyłączy	szt.	25/32	1				
169	Obudowa teleskopowa zasuwo- nawiertki	szt.	25-50	40				
170	Obudowa teleskop. do zasuw L= 650-1100	szt.	500	3				
171	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	400	5				
172	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	5				
173	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	5				
174	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	200	5				
175	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	20				
176	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	40				
177	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	40				

178	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	50	40				
179	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	500	1				
180	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	400	1				
181	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	300	2				
182	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	250	2				
183	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	200	2				
184	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	150	4				
185	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	100	4				
186	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	80	4				
187	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	50	5				
188	Kółko – pokrętło do zasuw kołnierzonej	szt.	40	5				
189	Skrzynka do zasuw duża korpus z tworzywa	szt.	X	50				
190	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	20				
191	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	10				
192	Hydrant podziemny z poj. zamk. L = 1500	szt.	80	5				
193	Hydrant nadziemny stal. nierdzewna L = 1500	szt.	80	3				
194	Skrzynka do hydrantów korpus z tworzywa	szt.	X	30				
195	Otulina do hydrantów	szt.	X	40				
196	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	500	2				
197	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	400	4				
198	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	300	8				
199	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	250	8				
200	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	200	8				
201	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	150	10				
202	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	100	10				
203	Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny	szt.	80	10				
204	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	400	2				
205	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	300	2				
206	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	250	2				
207	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	200	2				
208	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	150	4				
209	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	100	4				
210	Łącznik rurowy uniwersalny	szt.	80	4				
211	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	300/315	6				
212	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	250/250	6				
213	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	200/225	6				
214	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	10				
215	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	10				
216	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	80/90	10				
217	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	50/63	10				
218	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	300	4				
219	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	250	4				
220	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	200	4				

221	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	150	6				
222	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	100	6				
223	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	80	6				
224	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	300	2				
225	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	250	2				
226	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	200	2				
227	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	150	2				
228	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	100	2				
229	Łącznik rurowy SPECJALNY	szt.	80	2				
230	Kolano ze stopką	szt.	80	15				
231	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	100	2				
232	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	100	2				
233	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	100	2				
234	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	100	2				
235	Króciec dwukołnierzowy FF, L=100	szt.	80	2				
236	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	2				
237	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	2				
238	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	2				
239	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	2				
240	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	400/300	1				
241	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	300/250	1				
242	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	250/200	1				
243	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	200/150	2				
244	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/100	5				
245	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	150/80	3				
246	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/80	10				
247	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	100/50	2				
248	Zwężka żeliwna kołnierzowa	szt.	80/50	3				
249	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/300	1				
250	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	400/200	1				
251	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/200	1				
252	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	300/150	1				
253	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/150	1				
254	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	250/100	1				
255	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/200	1				
256	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/150	1				
257	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/100	1				
258	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	200/80	1				
259	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/150	3				
260	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/100	5				
261	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	150/80	5				
262	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/100	6				
263	Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	100/80	10				

UKA 29

264	Trójnik kołnierkowy z żeliwa sferoidalnego	szt.	80/80	8				
265	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	300	3				
266	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	250	3				
267	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	200	5				
268	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	150	8				
269	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	100	8				
270	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	80	8				
271	Obejma naprawcza żeliwna dwudzielna	szt.	65	8				
272	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	300/200	1				
273	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	300/150	1				
274	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	300/100	1				
275	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	250/100	1				
276	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	200/150	1				
277	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	200/100	1				
278	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	200/80	1				
279	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	150/150	1				
280	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	150/100	1				
281	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	150/80	1				
282	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	100/100	1				
283	Obejma żeliwna z odejściem kołnierkowym	szt.	100/80	3				
284	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	300	4				
285	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	250	4				
286	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	200	4				
287	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	150	6				
288	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	100	6				
289	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	80	6				
290	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	65	6				
291	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	50	6				
292	Obejma stalowa naprawcza jednodz. L=300	szt.	40	6				
293	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	500	1				
294	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	400	1				
295	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	300	2				
296	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	250	2				
297	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	200	2				
298	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	150	2				
299	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	100	2				
300	Obejma stalowa naprawcza dwudziel. L=300	szt.	80	2				
301	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	500	2				
302	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	400	2				
303	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	300	4				
304	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	250	4				
305	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	200	6				
306	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	150	6				

11.10.2014

307	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	100	6				
308	Doszczelniać do kielichów żeliwnych	szt.	80	6				
Razem = cena ofertowa								

ALSK

PROTOKÓŁ DOSTAWY

Spisany dnia w sprawie dostawy materiałów zamówionych na podstawie Umowy nr z dnia oraz zamówienia częściowego z dnia które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Firma

.....
.....

L.p.	Asortyment	Zamówiona ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (zł)	Podatek Vat zł	Wartość brutto (zł)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Razem						

DOSTAWCA

**PRZEDSTAWICIEL
ZAMAWIAJĄCEGO**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

UPOWAŻNIENIE

Nazwa:

Siedziba:

Adres:

Telefony:

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji:

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na

„Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

.....
.....
.....

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

(16.05.14)

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG NA

„Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej” - co najmniej 3 usługi, wykonane w ciągu czterech lat, odpowiadające rodzajem, zakresem oraz terminom realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia

Nazwa:

Siedziba:

Adres:

Telefony:

Lp.	Przedmiot zamówienia – nazwa zadania, opis przedmiotu zamówienia	Miejsce wykonywania usług, nazwa i adres Zamawiającego	Data realizacji zamówienia

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

U. Kozłowski