

UWAGA

Z UWAGI NA BRAK INWENTARYZACJI WYSOKOSCIOWEJ
UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJĘTO ŚRÓDNIĄ GŁĘBOKOŚĆ
KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH = 0,6 M PPT,
GŁĘBOKOŚĆ WODOCIĄGU = 0,9 M PPT, WODOCIĄGU = 1,8 M PPT.
ROBOTY ZIEMNE PRZY ODKRYWANIU
UZBROJENIA PODZIEMNEGO W. KONYWAĆ RĘCZNIE.

MGR INŻ. WOJCIECH FRĄCZAK C5-235 KORYŃKA UL. SOLSKIEGO 2 TEL. 0 22 7861366 T.K 508107937 PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH		PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI KANALIZACJI DO POSESJI W ULICY "ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI" W WŁOCIMIE
PROJEKTOWAŁ OPRACOWAŁ KRESLIŁ KOM.	mgr inż. Wojciech Frączak Stw. Przygotow. Zawod. 11-00781 Specjal. Instalacji Sanitarnej i w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych tel. 932 786 13 66	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ OD UL. DWORSKIEJ DO ULICY LIPIŃSKIEJ WRAZ Z ODCINKAMI KANALIZACJI DZ 160 SKALA 1:500/100 DATA SIERPIEŃ 2008 NUMER RYSUNKU 2

