

PYTANIA

1. W zadaniu „Kobyłkowska” i Zagościniec – „Grzybowa” występują pompownie w korpusach polimerobetonowych. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów pompowni i komory zasuw z betonu wibropasowego klasy C 35/45 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150. Korpus z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45 zapewnia pełną szczelność, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt odciążających i kotwiących, może być posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu do 40t bez dodatkowych zabezpieczeń.

ODPOWIEDZI

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie korpusów pompowni z betonu wibropasowego klasy C 35/45 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Janowski

PREZES ZARZĄDU

Rafał Solis