

## PYTANIA

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie pompownie były wpięte do systemu monitoringu?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wszystkich pompowni w zbiornikach betonowych? Większość pompowni została zaprojektowana w zbiornikach betonowych, ale np. pompownia w ul. Grzybowej ma mieć zbiornik z polimerobetonu.
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej przewidzianych do wykonania metoda bezwykopową za pomocą przewiertu horyzontalnego?

## ODPOWIEDZI

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pompownie były wpięte do systemu monitoringu.
2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wszystkich pompowni w zbiornikach betonowych.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej przewidzianych do wykonania metoda bezwykopową za pomocą przewiertu horyzontalnego.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wojciech Jankowski*

PREZES ZARZĄDU

*Patryk Solis*