

Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu na: **Opracowanie dokumentacji projektowej na 3 zadania.**


Pytania

1. Prosimy o zamieszczenie minimum rzutu budynku i planu chociażby w celu sprawdzenia możliwości zlokalizowania zbiornika na działce i określenia zakresu remontu budynku
2. Czy studnie są zlokalizowane na terenie SUW czy poza nim jeśli poza nim to czy konieczne będzie przechodzenie przewodami tłocznymi ze studni przez działki prywatne
3. Czy pompownia sieciowa będzie w odrębnym budynku?
4. Czy załącznik nr 3, 10 i 11 należy utworzyć samemu czy Zamawiający dysponuje formularzami. Jeśli należy je wykonać samemu to jak ma wyglądać załącznik nr 10 i jakie informacje mają być w nim zawarte - z ilu lat referencje na jaką wydajność stacji?

Odpowiedzi

1. Zamawiający zamieści mapę terenu - zakres prac remontowych w budynku określony jest w SIWZ, dokładny zakres po przeprowadzeniu wizji w terenie.
2. Istniejące studnie znajdują się na terenie SUW, projektowana studnia, projektowana studnia zlokalizowana jest na działkach prywatnych. Zamawiający wskaże lokalizację projektowanej studni. W zakres projektu wchodzi trasy wodociągu tłocznego zlokalizowanego na terenie SUW Grabie Stare. W zakresie projektu nie należy uwzględniać trasy wodociągu tłocznego od studni poza terenem SUW.
3. Pompownia sieciowa znajdować się będzie w budynku SUW.
4. Oferent przygotowuje ww. załączniki we własnym zakresie, referencje należy podać z ostatnich 5 lat dla stacji o wydajności 1500m³/d.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.11.2014 roku do godz. 11:45. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin 28.11.2014 roku o godz. 12:00.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji

Urszula Kotdej