

Dot.: przetargu na „*Rozbudowę awaryjno – przevalowej pompowni ścieków na terenie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych Gryczana* ” DI/5/2016

PYTANIE

- 1) Zamawiający określając warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określił iż uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że będą dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie prac stanowiących przedmiot przetargu tj.

Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej, co najmniej dwóch robot budowlanych w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią o wydajności min. 500 m³/h o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto dla każdej budowy.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego warunku poprzez uznanie za spełnienie go również poprzez

Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej, co najmniej dwóch robot budowlanych w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania przepompowni o wydajności min. 500 m³/h o wartości min. 1 000 000,00 PLN netto dla każdej pompowni

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Zamawiający podtrzymuje zapis istniejący w specyfikacji i nie widzi potrzeby dokonywania modyfikacji SIWZ w proponowanym zakresie.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis