

Dot.: przetargu na „*Rozbudowę awaryjno – przevalowej pompowni ścieków na terenie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych Gryczana* ” DI/5/2016

PYTANIE

1. Czy Zamawiający posiada wersję edytowalną programu sterownika w szafie RAOO?
2. Jakim oprogramowaniem SCADA dysponuje Zamawiający i jakie licencje posiada, czy rozbudowa SCADY będzie związana z wymianą licencji Zamawiającego?
3. Jaki zakres powinna obejmować rozbudowa istniejącego programu SCADA?

ODPOWIEDŹ

Ad.1, 2, 3 Oprogramowanie sterownika WAGO i rozbudowa systemu SCADA są wyłączone z przedmiotu zamówienia, co zostało ujęte w OPZ. W kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać pozycji z przedmiaru Lp. 163, 164, 210, 211.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Frankowski

PREZES ZARZĄDU

z Paweł Sotis