

Wołomin, dnia 22.03.2018 r.

Odtworzenie nawierzchni w ul. Lipiny Kąty

Odtworzenie powinno obejmować: zagęszczenie gruntu w śladzie wykopu $I_d=1,0$; warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 gr. 25 cm, warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10 cm