

Wołomin, dnia 16.04.2018

Dot.: przetargu na „Modernizację przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska” -
DI/10/2018

Pytania

1. Projekt budowlany zakłada zakup i dostawę 3 kpl. rozdrabniarek w tym 2 kpl. przewidzianych do pracy w przepompowni, a 1 kpl. na magazyn jako rezerwowa. Przedmiar robót natomiast mówi łącznie o 2 kpl. rozdrabniarek. Prosimy o wskazanie ile kpl. rozdrabniarek należy dostarczyć Zamawiającemu w ramach ww. postępowania.

Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował ilość rozdrabniarek zgodną z ilością wpisaną w projekt budowlany tj. 3 kpl., w tym 2 kpl. przewidziane do pracy w przepompowni, a 1 kpl. na magazyn jako rezerwowy.

Zamawiający informuje, iż wprowadził korektę w dokumentacji projektowej w zakresie podniesienia rozdrabniarek o 10 cm ponad poziom minimalny wyłączenia pomp. Wprowadzona korekta została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą „korekta dokumentacji projektowej”

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

z ur. Paweł Solis