



# ORIENTACJA

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
 05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1  
 tel./fax 22 773-21-21  
 NIP 125-00-00-407 REGON 017282330

<b>G.A.S. PROJEKTOWANIE          I WYKONAWSTWO          SEBASTIAN GRYZCAN</b>  05-200 Wołomin ul. Wileńska 51A Lok. 215 tel.: 508-461-659	Projektant: <b>Nikander Rybka</b> upr.bud.nr 375/69	Podpis: <b>inż. NIKANDER RYBKA</b> Warszawa, ul. Wileńska 3 m. 32 upr. bud. 375/69 upr. bud. 574/64
	Sprawdzający: <b>Konrad Suliński</b> upr.bud.nr <b>MAZ/0213/POOS/10</b>	Podpis: <b>mgr inż. Konrad Suliński</b> <b>URZĄDNIENIA BUDOWLANE</b> nr MAZ/0213/POOS/10 do projektu wariantu bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Przedmiot opracowania:	<b>ORIENTACJA</b>	
Adres obiektu:	Lipinki, ul. Słoneczna, dz. 114/1; ul. Przedwiośnie, dz. 154/9, obr. Lipinki	
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	
	Nr rys.	1
	Data:	18.11.2013

## OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu  $\varnothing 110$  PE ułożonego w ziemi na terenie dz. 114/1 w ul. Słonecznej i dz. 154/9 w ul. Przedwiośnie, obr. Lipinki w m. Lipinki gm. Wołomin w celu dostarczenia wody dla celów socjalno – bytowych.
2. Projektuje się budowę części podziemnej wodociągu z rur PE
3. Powierzchnia zabudowy projektowanego wodociągu wynosi ok. 29,3 m<sup>2</sup>.
4. Powyższe działki, na których projektowany jest obiekt budowlany – wodociąg, nie jest wpisana do rejestru zabytków, podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji, teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
6. Planowana inwestycja budowy wodociągu nie jest przedsięwzięciem, która zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowałaby szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi.
7. Powyższa inwestycja przewiduje budowę wodociągu DN 110x6,6 PE o długości L<sub>c</sub>=266,5 m na terenie działek gminnych.

**P R O J E K T A N T**  
mgr inż. Konrad Suliński  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
nr MAZ/0213/POOS/10  
do projektowania bez ograniczeń  
w szczególności instalacji w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

inż. NIKAJA ER RYBKA  
Warszawa, ul. Chałubińskiego 3 m. 32  
upr. bud. 175/69  
upr. bud. 574/64