

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na „**Remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina**”

Pytania


1. Czy Zamawiający dopuszcza do renowacji kanału sanitarnego za pomocą technologii crackingu w miejsce rur PE DN315, zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych DN300. Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadają parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM, dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych?

Odpowiedzi

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji istn. kanału sanitarnego za pomocą krakingu, tylko przy wykorzystaniu rur trójwarstwowych PE TS SDR 11.

*Uwaga*

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Wojciech Jankowski

  
PREZES ZARZĄDU  
Janusz Solis