

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej, Gajowej, Wesolej w Zagościńcu oraz w drodze dojazdowej do ul. Nowej w Duczkach (dz.ew. 32 obr. 01)”.

Pytania

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe?

Odpowiedzi

1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni tworzywowych DN 1200 zamiast studni betonowych pod następującymi warunkami:
 - a) Dno każdej studni powinno mieć oprócz kinety przelotowej dopływy prawy i lewy (studnia zbiorcza).
 - b) Wykonawca przedstawi obliczenia, które jednoznacznie wykażą, że zastosowanie studni tworzywowych nie zwiększy ryzyka wystąpienia zjawiska wyporu studni rewizyjnych przez wody gruntowe.
 - c) Zastosowane zostaną studnie typu TEGRA lub równoważne (Zamawiający przypomina, że w celu zapewnienia szczelności całego systemu, studnie, rury i kształtki mają pochodzić od jednego producenta).

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kotłoj
Urszula Kotłoj