

Pytania i Odpowiedzi w przetargu na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Witosa, dz. ew. nr 63/3 obr. 04 Czarna i w ul. Geodetów dz. ew. nr 58 obr. 07 Wołomin ”

Pytania

1. Czy w związku z przyjęciem przez wykonawcę wykonania zadania metodą przewiertu sterowanego, a tym samym zastosowania rury przewodowej minimum dwuwarstwowej można nie stosować rury osłonowej fi 160 na odcinku 177mb i w miejscu przejścia poprzecznego pod drogą?
2. Czy w związku z przyjęciem przez wykonawcę wykonania zadania metodą przewiertu sterowanego można nie usuwać drzew przeznaczonych do wycinki i ograniczyć się tylko do usunięcia drzew w miejscach kolizji z węzłami lub komorami roboczymi ?

Odpowiedzi

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od stosowania rury osłonowej Ø160.
2. Drzewa mają być usunięte zgodnie z zezwoleniem na ich wycinkę.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kolda
Urszula Kolda