

L.dz.DT/360/02/13
Nr.wn. 990/Ks/2012

Wołomin, dnia 25.02.2013

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa w Czarnej gm. Wołomin na odcinku od ul. Dobrej do ul. Chabrowej w Czarnej.

**Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, poniżej przedkłada warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa na odcinku od ul. Dobrej do ul. Chabrowej - zgodnie z „Koncepcją sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Wołomin” -CEWOK 2004.

- W ul. Witosa należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, $L_{ca} = 850,0$ m $i_{min}=4‰$ od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC na wysokości dz. ew. nr 171 obr. 02 Czarna do wysokości ul. Chabrowej i zakończyć studnią Ø1,2 bet. Minimalne zagłębienie sieci na końcu powinno wynosić nie mniej niż 2,0m.
- W ul. Witosa należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, $L_{ca}=680,0$ m, $i_{min}=4‰$ na odcinku od skrzyżowania z ul. Radzymińską do ul. Dobrej i zakończyć studnią Ø1,2 bet. Minimalne zagłębienie sieci na końcu powinno wynosić nie mniej niż 2,0m.
- Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wybudować odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej przewodem Ø200 PVC w ulice przyległe do ul. Witosa oraz przewodem Ø160 PVC do granic posesji zabudowanych i po wykonaniu zaślepić.
- Sieć kanalizacji sanitarnej pod rzeką Czarną należy poprowadzić w rurze osłonowej.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: przewody Ø160, Ø200 PVC, studnie Ø1200 bet., Ø425 PVC.

W związku z powyższym należy:

- Uzgodnić trasę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Powiatowym Wydziale Uzgodniania i Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8.
- Opracować projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Uzgodnić wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia z odpowiednimi organami.
- Zlecić uprawnionemu wykonawcy aby przed przystąpieniem do robót pobrał dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.

Uwaga:

- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.
- Warunki techniczne budowy wcześniejszego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radzymińskiej i w ul. Witosa do wys. dz. ew. nr 171 obr. 02 w Czarnej zostały określone pod nr wniosku 948/Ks/2012 z dnia 16.10.2012 r.

Sporządził: Michał Sawicki, Dział Techniczny

**Za zgodność
z oryginałem:**

mgr inż. Robert Łuczak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności:
instalacje i sieci sanitarne
nr ewid. LOD/0603/PWOS/06

PREZES Zarządu
Paweł Solis