

L.dz.DT/366/02/13
Nr.wn. 92/Ks/2013

Wołomin, dnia 25.02.2013

WARUNKI TECHNICZNE**na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórskiej w Czarnej gm. Wołomin na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Kochanowskiego.****Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin****STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-01 w 106 107, 110, 114**

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, poniżej przedkłada warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórskiej na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Kochanowskiego w Czarnej.

- W ul. Podgórskiej należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, $L_{ca} = 180$ m $i_{min} = 4‰$ od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC na granicy z ul. Czarnieckiego i zakończyć studnią Ø1,2 bet. Minimalne zagłębienie na końcu sieci powinno wynosić nie mniej niż 2,0m.
- Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wybudować odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej przewodem Ø160 PVC do granic posesji zabudowanych i po wykonaniu zaślepić.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: przewody Ø160, Ø200 PVC, studnie Ø1200 bet., Ø425 PVC.

W związku z powyższym należy:

- Uzgodnić trasę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w Powiatowym Wydziale Uzgodniania i Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8.
- Opracować projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Uzgodnić wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia z odpowiednimi organami.
- Zlecić uprawnionemu wykonawcy aby przed przystąpieniem do robót pobrał dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.

Uwaga:

- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.
- Warunki techniczne budowy wcześniejszego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnieckiego w Czarnej zostały określone pod nr wniosku 991/Ks/2012 z dnia 25.02.2013 r.

Sporządził: Michał Sawicki, Dział Techniczny

**PREZES ZARZĄDU**
Paweł Solis