

## PYTANIA

1. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej (dz. 279). Proszę o podanie miejsca włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącego odbiornika ścieków wraz z lokalizacją odbiornika.

## ODPOWIEDZI

1. W ul. Zielonej dz. nr 279 obr. 36 Wołomin należy zaprojektować kanał sanitarny grawitacyjny o długości  $L_{ca} = 90$  mb. Przepompownie ścieków zaprojektować w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej dz. nr 279 obr. 36 i drogi dojazdowej dz. nr 263/8 obr. 36. Odbiornikiem ścieków jest sieć kanalizacji tłocznej 2x250PE w ul. Zielonej.

KIEROWNIK  
Dział Inwestycji  
*Urszula Kotdej*  
Urszula Kotdej