

Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu na: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci na terenie Gminy Wołomin z podziałem na 3 zadania.**

Pytania

1. Strona 13 SIWZ, Zadanie II Jakie mają Państwo wymagania dotyczące pracy przepompowni - rodzaj automatyki, rodzaj monitoringu, sposób przesyłu danych?
2. Czy są określone ilości ścieków dla przepompowni?
3. Jakich producentów pompy są dotychczas eksploatowane przez PWiK?
4. Jaki rodzaj podłączenia elektrycznego przewidują Państwo dla obudowy studni głębinowej?
5. Strona 13 SIWZ, Zadanie III, punkt 4:
 - Czy studnia nr 7 jest już wykonana?
 - Czy projekt obejmuje również technologię i konstrukcję obudowy studni głębinowej, czy też jest to obiekt istniejący.
 - Jeżeli istniejący - czy jest dostępna pełna dokumentacja powykonawcza?
 - Czy przetarg obejmuje projekt tylko podłączenia, czy projekt obudowy też?
6. Czy projekt sieci elektrycznej związanej z uruchomieniem studni wiąże się z zasilaniem w energię jedynie urządzeń w studni, czy może dojdzie do tego jeszcze monitoring?
7. Czy mają Państwo dostępne informacje na temat poziomu wód gruntowych?
8. Strona 17 SIWZ, "Urządzenia kanalizacyjne - przepompownie ścieków", myślnik trzeci:
 - Proszę o informację odnośnie wymaganego sposobu (przyjętych standardów) transmisji danych z przepompowni ścieków jakie Państwo oczekują.
9. Czy konieczne są uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych, czy wystarczą uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych wydane w 1990r?
10. Czy sprawdzający również musi posiadać referencje na wykonanie projektu sieci z przepompownią o długości minimum 1000mb oraz czy również wystarczą starsze uprawnienia jw. ?
11. Proszę o wyjaśnienie punktu 4 z zadania III z "załącznika 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia" Gdzie będzie zlokalizowana ta sieć (ulica, obręb itp). Czym jest studnia nr 7.
12. Proszę określić o jaką obudowę studni chodzi.
13. Czy jest jakiś producent przepompowni, którego Państwo preferują/stosują?
14. Czy każdy odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma być oddzielnym projektem?

Odpowiedzi

1. Pompownie należy zaprojektować zgodnie z Dodatkiem nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Urządzenia kanalizacyjne przepompownie ścieków.
2. Wykonawca sporządzi bilans ścieków.
3. Dla studni głębinowych stosujemy pompy Hydro Vacuum.
4. Przyłącze kablowe (kable zasilające, kable sterownicze)
5. Odwiert studni nr 7 jest wykonany. Nie jest dostępna dokumentacja powykonawcza. Projekt ma obejmować kompleksowe uruchomienie istniejącego odwiertu.

6. Projekt zasilenia w energię elektryczną związaną z uruchomieniem studni ma obejmować również monitoring.
7. Zgodnie z Dodatkiem nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu punkt 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji jest po stronie Wykonawcy.
8. Zgodnie z Dodatkiem nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Urządzenia kanalizacyjne przepompownie ścieków.
9. Konieczne są uprawnienia budowlane niezbędne do zaprojektowania zadań objętych niniejszym zamówieniem oraz aktualna przynależność do Izby Inżynierów Projektanta i Sprawdzającego.
10. Nie, Sprawdzający nie musi posiadać referencji.
11. Studnia nr 7 jest wykonanym odwiertem zlokalizowanym na dz. nr ew. 12/4 obręb Leśniakowizna.
12. Kręgi żelbetowe.
13. Preferujemy pompy FLYGT.
14. Projekty mają być opracowane zgodnie z Dodatkiem nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Każdy punkt w trzech zadaniach stanowi odrębny projekt.

SPECJALISTA
Dział Inwestycji
M. Płaczek
Młodzieta Płaczek