

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na: „*Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Legionów do ul. Matejki w Wołominie*”.

Pytania

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w technologii przewiertu sterowanego horyzontalnego, tj. nowy rurociąg PE 110 TS 110x10 zostanie ułożony przy istniejącej rurze azbestowo-cementowej DN 100 w odległości 30 cm od osi sieci?

Odpowiedzi

1. Zamawiający nie dopuszcza powyższej metody.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kołdej
Urszula Kołdej