

Pytania do przetargu

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE100 RC MULTIsafe produkcji RURGAZ.
2. W jakiej technologii należy wykonać zadanie.
3. Prosimy o ściśle określenie jaka armaturę wodociągową należy przyjąć do wyceny (żeliwo szare czy sferoidalne) jaką i ile (zasuw i hydrantów) należy przyjąć do wyceny.
4. W opisie technicznym przyjęto do przełączenia 26 sztuk przyłączy. Czy należy rozumieć, że w tym jest 18 sztuk przyłączy stalowych i 8 sztuk z rur PE.
5. Czy przyłącza stalowe mają być wymieniane całe czy tylko do granicy drogi.
6. Kto pokrywa koszty zajęcia pasa drogowego? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej skanów Projektu Organizacji Ruchu w celu prawidłowego wyliczenia opłaty.
7. Czy tyczenie geodezyjne też jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedzi

Ad. 1

rury dostarczane są przez Zamawiającego.

Ad. 2

W technologii crakingu statycznego.

Ad.3

Żeliwo sferoidalne. 13 szt. zasuw i 12 szt. Hydrantów

Ad.4

Zamawiający nie wykonał wykopów kontrolnych, wartości są przybliżone i mają charakter orientacyjny.

Ad. 5

Przyłącza mają być wymieniane do granicy posesji.

Ad. 6

Koszty pokrycia pasa drogowego pokrywa Wykonawca. Projekt Organizacji Ruchu na stronie internetowej.

Ad. 7

Cała obsługa geodezyjna, tyczenie i inwentaryzacja po stronie Zamawiającego.