

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja i monitoring pompowni IV etap”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie modernizacji i monitoringu 5 pompowni (pompownia P3 ul. Wiosenna, P4 ul. Rejtana, P5 ul. Średnia, P6 ul. Sokola, P7 ul. Krzyżowa) na terenie gminy Wołomin.

Zakres prac dla każdej z pompowni:

1. wykonanie modernizacji (remontu) szafy sterowniczej spełniającej następujące funkcje:
 - zasilanie sieci – agregat,
 - kontrola prawidłowości zasilania,
 - zabezpieczenie silnikowe pomp,
 - naprzemienna/kaskadowa praca 2 pomp,
 - analogowy, hydrostatyczny pomiar poziomu ścieków ze wskaźnikiem,
 - zasadnicze sterowanie ze sterownika/modemu MT wg standardu PWiK Wołomin,
 - awaryjne sterowanie z istniejących wyłączników gruzkowych,
 - serwisowe sterowanie – praca ręczna,
 - przygotowanie rezerwy WE do pomiaru przepływu,
 - zasilacz buforowy dla transmisji GPRS.
2. wizualizacja pracy pompowni do SCADA ul. Graniczna według istniejącego standardu;
3. 3 letni pakiet 500MB do transmisji GPRS

Termin realizacji zadania 31.12.2013r. wraz ze sporządzeniem protokołów odbioru. Podstawą do wypłaty wynagrodzenie będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru.
Okres gwarancji: 24 miesiące.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

1. Podanie ceny netto oraz brutto.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
4. Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia”.
5. Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z umową i ją akceptuję”. Umowa stanowi Załącznik Nr 1.
6. Termin związania z ofertą 30 dni.
7. Termin realizacji – 31 grudnia 2013 r.
8. Oferty należy złożyć do dnia 10.10.2013 roku do godz. 10:00
 - Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
 - Faksem na numer 22 776 21 21
 - Poczta elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl, przesłanie oferty na inny adres email, nie będzie rozpatrywane

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Kielak – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21
Elżbieta Płaczek, Urszula Koldej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21