

ZAMAWIAJĄCY:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin**

Przetarg nieograniczony na:

**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami i budową
pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagóścińcu**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Nr DE/04/12

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 29 stron.

Zatwierdził

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Pawet Solis

Wołomin, sierpień 2012

Spis Treści

Informacje ogólne	3
Rozdział I	4
Rozdział II	4
Rozdział III	4
Rozdział IV	5
Rozdział V	6
Rozdział VI	6
Rozdział VII	7
Rozdział VIII	8
Rozdział IX	9
Rozdział X	10
Rozdział XI	10
Dodatki do SIWZ	10
Dodatek nr 1 do SIWZ	11
Dodatek nr 2 do SIWZ	13
Dodatek nr 3 do SIWZ	14
Dodatek nr 4 do SIWZ	15
Dodatek nr 5 do SIWZ	16
Dodatek nr 6 do SIWZ	29



INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

tel. (022) 776-21-21

fax (022) 776-33-58

NIP 125-00-05-499

e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
- Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
- Wszystkie dodatki stanowią integralną część SIWZ.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Zastrzeżenie Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.



Rozdział I

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu**”

Szczegółowy zakres warunków zamówienie określa dodatek nr 1 do SIWZ – Opis techniczny wraz z załącznikami.

Rozdział II

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadanie wraz ze sporządzeniem dokumentacji najpóźniej do dnia 31.10.2012 roku

Rozdział III

Opis sposobu przygotowania Ofert

1. Ofertę stanowi druk „**OFERTA**” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Osoby posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na :
 - a) wszystkich stronach oferty;
 - b) załącznikach;
 - c) oraz w miejscach, których oferent naniósł zmiany.
4. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z określonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.
5. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
6. Ofertę (formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu”

dotatkowo na opakowaniu należy umieścić napis **„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.**

04.09.2012 godz. 11.⁰⁰

7. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
8. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą **„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”** i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

10. Oferent może zwrócić się pisemnie, faxem na numer 22 776 33 58 lub drogą elektroniczną pwik@pwik.wolomin.pl do Zamawiającego o wyjaśnienie do SIWZ.
11. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Oferentom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.
12. W szczególności uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazane wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiążące.
13. Zamawiający przedłuża termin składania ofert lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia przetargu, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Oferentów, którym przekazano SIWZ. W takiej sytuacji nie ponawia się ogłoszeń prasowych.
14. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.
15. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
16. Oferent może złożyć tylko po jedną ofertę, stanowiącą całość zamówienia.
17. W przypadku, gdy Oferent przedłoży więcej ofert niż wskazano w pkt. 16, żadna z przedłożonych ofert nie zostanie rozpatrzona.
18. Złożona oferta musi być zgodna ze Opisem technicznym, który stanowi dodatek nr 1 do SIWZ – załącznik nr 2.
19. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a oferta powinna być trwale spięta.
20. Każda strona oferty musi być paraflowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
21. Na wniosek Oferenta, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SIWZ.
22. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
23. Oferent może wprowadzić zmiany do Oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, o których mowa w Rozdziale III z dopiskiem „ZMIANA”. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
24. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
25. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie lub oferta jest niezgodna z SIWZ.

Rozdział IV

Kryterium oceny Oferty

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Zgodność z SIWZ i cena (koszt)	100 %

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydowanie najniższa cena.

Rozdział V

Sposób obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych oraz sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Oferent zamieszcza w ofercie cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości zadania, stanowiącego przedmiot budowy. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena zawarta w ofercie nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
 - a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 - d) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - e) Oferent na żądanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień w terminie 3 dni od przesłania pytań.
5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Oferentów w terminie 5 dni od otwarcia ofert w formie pisemnej, na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocą ogłoszenia w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rozdział VI

Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu

potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wyłącznie Oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić niżej wymienione warunki i wymagania oraz załączyć do oferty w następującej kolejności (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta):

a) Formularz oferty (wzór formularza oferty: *dodatek nr 2 do SIWZ*) – *załącznik nr 1*,
b) „Podpisany opis techniczny przedmiotu zamówienia „ (*dodatek nr 1 do SIWZ*) – *załącznik nr 2*,

- c) Dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – *załącznik nr 3*
- d) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - *załącznik nr 4*
- e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 oraz ust. 2 u.o.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - *załącznik nr 5*
- f) Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - *załącznik nr 6*
- g) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - *załącznik nr 7*
- h) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (wzór oświadczenia: *dodatek nr 3 do SIWZ*) – *załącznik nr 8*
- i) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: *dodatek nr 4 do SIWZ*) – *załącznik nr 9*
- j) Podpisaną ostatnią stroną umowy i parafowane wszystkie jej pozostałe strony (wzór umowy: *dodatek nr 5 do SIWZ*) – *załącznik nr 10*
- k) Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: *dodatek nr 6 do SIWZ*) – *załącznik nr 11*
- l) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia w latach 2006-2011 z podaniem adresów i telefonów gdzie można uzyskać potwierdzenie – *załącznik nr 12*
- m) Uprawnienie kierownika budowy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i elektrycznej bez ograniczeń – *załącznik nr 13*
- n) Aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych – *załącznik nr 14*
- o) Harmonogram robót – *załącznik nr 15*
- p) Potwierdzenie wniesienia wadium – *załącznik nr 16*

Rozdział VII

Wadium

I. Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **3 600 zł**

Wadium obowiązuje w okresie związania z ofertą, tj do dnia **02.11.2012 r**

Oferta, która nie będzie zabezpieczona określoną kwotą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

II. Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu:

- w kasie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Granicznej 1 w Wołominie, która jest czynna w następujących godzinach:
Poniedziałek godz. 7³⁰ – 10⁰⁰
Wtorek, Środa, Piątek godz. 7³⁰ – 14³⁰, lub
- w kasie przy ul. Ogrodowej 13 w godzinach
Poniedziałek godz. 11⁰⁰ – 14³⁰
Czwartek godz. 7³⁰ – 14³⁰, lub
- na rachunek bankowy Zamawiającego BANK PEKAO S.A. O/Wołomin na rachunek numer 13 1240 6335 1111 0000 5130 9923

- b) w poręczeniach lub w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych złożonych u Głównego Księgowego lub w Dziale Księgowości w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 w Wołominie

Do Oferty należy dołączyć kserokopię dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej formie.

1. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po zawarciu umowy zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.



Rozdział VIII

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaofertowanej ceny brutto w jednej z poniższych wymienionych form:
 - a) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w banku BANK PEKAO S.A. O/Wołomin na rachunek numer 13 1240 6335 1111 0000 5130 9923
 - b) w poręczeniach bankowych,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) w zastawach na papierach wartościowych emitowanych,
 - f) oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, potwierdzone protokołem odbioru.
3. 30% procent zabezpieczenia Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie gwarancji.

Rozdział IX

Informacje dotyczące miejsca, terminu składania, otwarcia Ofert , związania Ofertą i sposobu porozumiewania Zamawiającego z Oferentami

1. Termin składania Ofert upływa 04.09.2012 roku o godzinie 10:³⁰
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu wyznaczonego do składania Ofert.
4. Termin związania Ofertą wynosi 60 dni.
5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
6. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:
 - Sprawy techniczne – Urszula Kołdej, Ryszard Gałan, tel 22 776 21 21, fax: 776 33 58
 - Sprawy formalne – Elżbieta Placzek tel 22 787 80 11 fax: 22 776 33 58
7. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia 04.09.2012 roku o godzinie 11⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.
8. Wszyscy zainteresowani mogą być obecni przy otwieraniu Ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu Ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia Ofert na jego pisemny wniosek.
9. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone:
 - a. skład komisji przetargowej,
 - b. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c. nazwy i adresy Oferentów,
 - d. ceny ofert.
10. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



11. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
12. W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać od Oferentów udzielenia wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
13. Postępowanie o zamówienie unieważnia się, gdy:
 - a. nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
 - c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - d. postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
14. O unieważnieniu postępowania zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Oferentów.
15. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, zamawiający zawiadamia niezwłocznie Oferenta, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykonanej czynności.

Rozdział X

Umowa

1. Zamawiający wezwie Oferenta w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. Wybrany Oferent ma obowiązek skontaktować się w terminie do 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.
3. Wzór umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W projekcie umowy zostanie wyznaczona wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Rozdział XI

Odwwołania

1. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ, przysługuje odwołanie skierowane do Zamawiającego.
3. Odwołanie należy wnieść nie później niż w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania.
4. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od złożenia i udzieli odpowiedzi na piśmie.

Dodatki do SIWZ:

- 1) Dodatek nr 1 do SIWZ – Opis techniczny
- 2) Dodatek nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty
- 3) Dodatek nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
- 4) Dodatek nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 5) Dodatek nr 5 do SIWZ – Wzór umowy
- 6) Dodatek nr 6 do SIWZ – Upoważnienie do podpisania oferty

Sporządziła: *Elżbieta Placzek*



OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- **odcinek rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 PVC i długości L= 100,5 m** w liniach rozgraniczających ul. Podmiejskiej w Zagościńcu na odcinku od projektowanej pompowni ścieków sanitarnych w ul. Podmiejskiej na wysokości dz. ew. nr 64/7 obręb 05 Zagościńc do wysokości dz. ew. nr 64/17 obręb 05 Zagościńc,
- **3 odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160, Ø 200 PVC i łącznej długości L=25,0 m** do granicy działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ul. Podmiejskiej w Zagościńcu,
- **część technologiczna przepompowni ścieków o średnicy Ø 1,5** w ul. Podmiejskiej wraz z budową WLZ (wewnętrznej linii zasilania) oraz skrzynki sterowniczej do zasilania i sterowania pompowni,
- **odcinek przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej Ø 90PE i długości L=21,0 m** na odcinku od projektowanej pompowni do istniejącej studni na kanale sanitarnym Ø 200 PVC w ul. Podmiejskiej na wysokości dz. ew. nr 64/5 obręb 05 Zagościńc.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona będzie do istniejącej studni Ø1,2 bet. – adaptowanej na komorę rozprężną, na kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej na wysokości dz. ew. nr 64/5 obręb 05 Zagościńc.

Odcinek grawitacyjny sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur **PVC-U ze ścianką litą SN8 SDR 34 o średnicy Ø200 x 5,9** łączonych na uszczelkę gumową a odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek zabudowanych projektuje z rur **PVC-U ze ścianką litą SN8 SDR 34 o średnicy Ø160 x 4,7 i Ø200 x 5,9** łączonych na uszczelkę gumową. Odcinek kanalizacji sanitarnej – przewód tłoczny projektuje się z rur z **PE 100 SDR 17 (PN10) sz. Ø90x5,4**. Łączenie rur PE projektowanego kanału tłocznego należy wykonać za pomocą zgrzewania czołowego zgrzewarkami.

Przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej:

średnica Dz 200x5,9 mm
długość L= 100,5 m
spadek i= 5,0 ‰
materiał rury PVC-U klasy „S” (SN 8) SDR 34
zagiębnienie min. 2,50 m max. 3,19 m

Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej:

średnica Dz 90x5,4 mm
długość L= 21,0 m
spadek i= 3,0 ‰
materiał Rury PE 100 SDR 17 (PN10) sz.
zagiębnienie min. 1,40 m max. 1,53 m

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej: - do granicy działki 64/17 obręb 05 Zagościńc:

średnica
długość
spadek
materiał
zagłębienie

Dz 160x4,7 mm
L=8,5 m
i=2 %
rury PVC-U klasy „S” (SN 8) SDR 34
min. 2,33 m, max. 2,50 m

- do granicy działki 64/11 obręb 05 Zagościnnie:
średnica
długość
spadek
materiał
zagłębienie

Dz 160x4,7 mm
L=9,0 m
i=8 %
rury PVC-U klasy „S” (SN 8) SDR 34
min. 1,94 m, max. 2,69 m

- do granicy działki 94/16 obręb 05 Zagościnnie:
średnica
długość
spadek
materiał
zagłębienie

Dz 200x5,9 mm
długość L=8,0 m
i=5,0 ‰
rury PVC-U klasy „S” (SN 8) SDR 34
min. 1,34 m, max. 2,10 m

Pompiwnia ścieków:

średnica
materiał
głębokość

1,5 m
beton B45
3,99 m

Sieć kanalizacji sanitarnej przewod grawitacyjny - uzbrojenie

Projektowany odcinek kanału sanitarnego Ø 200x 5,9 mm wraz z odgałęzzeniami sieci do granicy działek zabudowanych Ø 160x4,7 i Ø200x5,9 mm zostanie wykonany z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8 łączonych za pomocą uszczelkek gumowych. Kanały należy układać na 20 cm podsypce z zagęszczonego piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. Uzbrojenie kanału stanowią:

- studzienki żelbetowe Ø 1200 mm (2 szt.),
- studzienka żelbetowa Ø 1500 mm (1 szt.),
- studzienka z PVC Ø 425 (1 szt.).

Rzędne wierzchu wjazdów studzienek należy dostosować do istniejącej niwelety ulicy.

Odgąlenia kanalizacji sanitarnej do granicy działek

Projektowane odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do granic działek umożliwiają odprowadzenie ścieków z zabudowanych posesji. Projektowane odgałęzienia z rur Ø 200x5,9 i Ø 160x4,7 PVC na granicy działki należy zaslepić korkiem.

Zasilanie pompiwni

Od projektowanego złącza kablowego ZK (wykonanego wg. odrębnego opracowania) należy wykonać WLZ-t kablowy i skrzynkę sterowniczą o wymiarach 105x60x30 cm (wys. x szer. x gł.) Trasę WLZ-u oraz skrzynkę sterowniczą należy zainwentaryzować powykonawczo. Skrzynka sterownicza zlokalizowana będzie w poboczu ul. Podmiejskiej – miejscu bezkolizyjnym na wys. dz. ew. nr 64/7 obręb 05 Zagościnnie. Projekt wykonawczy szafki sterowniczej stanowi integralną część opisu technicznego.



Przepompownia ścieków i przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej

- a) Przepompownia ścieków jest przeznaczona do przetłaczania ścieków komunalnych.
- b) Przepompownia ścieków jest bezobsługowa z możliwością zdalnego sterowania i monitorowania z dyspozytorni (zostanie dołączona do istniejącego systemu sterowania Inwestora).
- c) Zakłada się obliczeniową wydajność pompowni $Q_p = 5 \text{ l/s}$ /w związku iż ilość dopływających ścieków jest mniejsza od 4 l/s.
- d) Przepompownie projektuje się o przekroju kołowym bez nadbudowy o przekroju wewnętrznym $\varnothing 1,5 \text{ m}$, w której będą umieszczone zatapialne agregaty pompowe [1 + 1 (jeden pracujący, drugi rezerwowy)], przetłaczające ścieki bez potrzeby stosowania kraty na wlocie.
- e) Niezbędna armatura rurociągu tłoczego jest zlokalizowana wewnątrz pompowni.
- f) W studzience na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni PVC $\varnothing 200$ przewiduje się zamykanie kanału przy pomocy szczelnego korka pneumatycznego będącego na wyposażeniu PWiK Wołomin - Inwestora.
- g) Tłoczenie ścieków do punktu odbioru - istniejącej studni kanalizacyjnej $\varnothing 1,2 \text{ bet.}$ – zaadaptowanej na komorę rozprężną (zlokalizowanej w ul. Podmiejskiej na wys. dz. ew. nr 64/5) będzie odbywało się jednym rurociągiem.

Opis przepompowni ścieków dla wydajności $Q = 5 \text{ dm}^3/\text{s}$

Na podstawie wytycznych przyjęto:

- a) Dopływ ścieków do pompowni w ilości – $5 \text{ dm}^3/\text{s}$.
- b) Wszystkie ścieki komunalne ze skanalizowanego obszaru będą odprowadzone w sposób grawitacyjny kanałami ściekowymi do przedmiotowej przepompowni ścieków, skąd będą przetłaczane rurociągiem tłocznym do systemu kanalizacyjnego miasta Wołomin (komora rozprężna zlokalizowana w ul. Podmiejskiej na wys. dz. ew. nr 64/5 obręb 05 Zagościniec).
- c) Do przepompowni ścieków dopływają ścieki kanałem grawitacyjnym PVC $\varnothing 200 \text{ m}$, $i = 5,0\%$, $Q_{\text{obl.}} = 5 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Rzędna terenu wokół przepompowni – 97,94m

Rzędna dna kanału wlotowego do przepompowni – 94,75m

Rzędna osi rurociągu tłoczego PE DN=90mm – 96,53m

Rzędna dna zbiornika przepompowni – 93,95m

Studzienka na kanale doprowadzającym ścieki

Na kanale PVC $\varnothing 200$ doprowadzającym ścieki, w odległości ok. 32 m od przepompowni ścieków, projektuje się studzienkę kanalizacyjną o przekroju $\varnothing 1,2$ (ozn. St-1). Na wlocie kanału do studzienki przewidziano szczelne zamykanie kanału dopływowego przy pomocy gumowego korka pneumatycznego będącego na wyposażeniu PWiK Wołomin - Inwestora.

W wypadku awarii agregatów pompowych, zlokalizowanych w przepompowni ścieków i konieczności wyłączenia przepompowni ścieków z eksploatacji istnieje możliwość (po zamknięciu kanału przy pomocy korka) przetłaczania dopływających ścieków za pomocą przewoźnej pompy i prowizorycznego rurociągu tłoczego do punktu odbioru.

Przepompownia ścieków

Przepompownie ścieków projektuje się bez nadbudowy, jako studnię okrągłą o przekroju wewnętrznym $\varnothing 1,5 \text{ m}$ głębokości wewnętrznej $H = 3,99 \text{ m}$. Zabudowa pompowni – przystosowana do ciągu komunikacyjnego. Właz żeliwny typu ciężkiego $\varnothing 800$ z pierścieniem redukcyjnym na $\varnothing 600$ klasy D 400 - przystosowany do montażu w jezdni dróg – dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Zespoły pompowe

Założenia:

Punkt odbioru ścieków znajduje się w odległości 21 m
Rzędna swobodnego wypływu ścieków - +96,59 m
Rzędna min. zw. ścieków w pompowni /suchoobieg/ - zgodnie z DTR pompy (ustalić przy rozruchu pompowni).

W zbiorniku pompowni i komorze zasuw projektuje się jeden rurociąg \varnothing 80 mm ze stali nierdzewnej 0H18 N9 o długości około $L=2,5$ m.

Od pompowni projektuje się jeden rurociąg \varnothing 90 mm z rur polietylenowych i długości $L=21,0$ m do istniejącej studni kanalizacyjnej \varnothing 1,2 oznaczonej jako St-R i zaadaptowanej na studnię rozprężną w ul. Podmiejskiej na wysokości dz. ew. nr 64/5 obręb 05 Zagościniec - długość układu tłocznego 21 m.

W zbiorniku zlokalizowane będą dwa agregaty pompowe (w tym) jeden rezerwowy, które przetłaczają ścieki jednym rurociągiem do komory rozprężnej zlokalizowanej w odległości 21m. Zainstalowane pompy powinny spełniać podstawowe parametry techniczne, które wynoszą:

Wydajność pompy (nominalna) : $2,5 \text{ dm}^3/\text{s}$

Wysokość podnoszenia (nominalna) : $H_n=3-5 \text{ m}$

Długość rurociągu tłocznego : 21m

Zamawiający dostarczy 2 pompy firmy FLYGT - NP.3085.160 MT/463. Osprzęt pompowni należy dobrać do w/w pomp.

Każda z dwóch pomp pracujących, podaje ścieki jednym rurociągiem tłocznym \varnothing 90 mm do punktu odbioru (komora rozprężna).

Każda z dwóch pomp może pełnić funkcję pompy rezerwowej.

Projektuje się następujący schemat pracy pomp:

- maksymalny poziom awaryjny 94,75m - alarm
- wyłączenie wszystkich pomp (alarm - suchoobieg) – zgodnie z DTR pomp

Zbiornik czerpalny

Zbiornik wykonany z żelbetu na bazie betonu B-45 o średnicy wewnętrznej \varnothing 1500 mm i technologicznej $L=3,99$ m. Pompownia w wersji przejazdowej z dnem samoczyszczącym , stożkowym.

Wyposażenie pompowni:

- prowadnice ze stali nierdzewnej,
- orurowanie ze stali nierdzewnej,
- nasada płucząca,
- elementy łączące ze stali nierdzewnej,
- zasuwa odcinająca nożowa,
- zawór zwrotny kulowy,
- wąż żeliwny klasy \varnothing 800 z pierścieniem redukującym na \varnothing 600 klasy D 400,
- drabinka ze stali nierdzewnej,
- pomost serwisowy ze stali nierdzewnej,
- uziemienie elementów stalowych wewnątrz pompowni,
- wentylacja grawitacyjna wewnątrz pompowni z PVC z filtrem dezodoracyjnym wprowadzona poza obręb pompowni,

- połączenia kotłierzowe i śruby ze stali nierdzewnej, Wszystkie elementy w zbiorniku czerpalnym winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Wentylacja

W pompowni przewidziano wentylację grawitacyjną. Jedna z rur wentylacyjnych doprowadzona na dno pompowni ponad max poziom ścieków. Druga rura wentylacyjna zakończona poniżej poziomu płyty pokrywowej. Wentylacja grawitacyjna wewnątrz pompowni z PVC z filtrem dezodoracyjnym wprowadzona poza obręb pompowni - poboczne ul. Podmiejskiej na wysokości dz. ew. nr 64/7 obręb 05 Zagośćciniec.

Nie przewiduje się ogrzewania komory pompowni.

Komora rozprężna

W odległości 21 m od pompowni ścieków w ul. Podmiejskiej na wysokości dz. ew. nr 64/5 obręb 05 Zagośćciniec zlokalizowana jest studnia kanalizacyjna \varnothing 1,2 bet. – przeznaczona do adaptacji na komorę rozprężną. Na końcówce przewodu \varnothing 90 PE doprowadzającego ścieki do komory rozprężnej – na wylocie należy zamontować trójnik \varnothing 90 PE. Z komory tej ścieki odprowadzane będą istniejącym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków KRYM.

Przewód tłoczny

Kanalizację sanitarną tłoczną zaprojektowano z rur Dz 90x5,4 z PE i długości L=21,0 m zgodnie z normą PN-EN 13476-2. Kanalizację należy ułożyć na 20 cm podsypce piaskowej. Łączenie rur PE projektowanego kanału tłoczego należy wykonać za pomocą zgrzewania czołowego zgrzewarkami. Prace montażowe można prowadzić przy temp. otoczenia: dla zgrzewania czołowego: $0\text{ }^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$. Przy układaniu rur wykorzystywać należy naturalną elastyczność rur polietylenowych.

Odwodnienie wykopów

Zaleca się prowadzenie robót w okresie bezdeszczowym. W przypadku konieczności odwodnienia projektuje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały, że zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości ok. 0,6- do 0,75 mpppt co odpowiada rzędnym 97,0-97,40 mpppt. Wykonawstwo kanalizacji prowadzone będzie w warunkach odwodnienia jako metodę odwodnienia wskazuje się igłofiltru.

Wody gruntowe z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do istniejących rowów melioracyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej po wcześniejszej pisemnej zgodzie Zamawiającego.

Wykonawca robót powinien dostarczyć urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadówych poza obszar wykopu.

Rzeczywiste godziny pompowania wody powinny być wpisane do dziennika pompowania i potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W czasie trwania prac ziemnych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie należy dopuszczać do zawiłgocenia i przemarzania gruntów na powierzchni robót ziemnych a wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonane roboty

Integralne załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu gm. Wołomin Nr Uzg. 181/KS/2012.
2. Projekt szafy sterowniczej pompowni.
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 751p/2012 z dnia 11.06.2012 znak WAB.6740.2.2.39.2012.
4. Przedmiar robót - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu gm. Wołomin. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.
5. Dokumentacja geotechniczna dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu gm. Wołomin.

Uwagi ogólne:

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociągu – po stronie Wykonawcy.
2. Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi leży po stronie Wykonawcy.
3. Wymagane badanie stopnia zagęszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.
4. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ulicy Podmiejskiej - po stronie Wykonawcy.
5. Odtworzenie pobocza ulicy Podmiejskiej - po stronie Wykonawcy.
6. Odtworzenie pasa drogowego wykonać zgodnie z warunkami zarządcy drogi ul. Podmiejskiej – droga gminna - po stronie Wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia kolizji należy przedstawić dokumentację fotograficzną przed i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni przed wejściem na teren budowy i po jej odtworzeniu.
9. Przed rozpoczęciem prac budowlanych – przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów - urządzeń, armatury – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz, w celu akceptacji przez Zamawiającego.

Ponadto niezbędne do oddania wybudowanej sieci do użytkowania dokumenty j.n.:

1. oryginał dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu obiektu na gruncie),
2. oświadczenie kierownika budowy – zgodnie z drukami PINB, wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego);
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
3. protokoły badań i sprawdzeń:
- protokół odbioru odtworzenia nawierzchni odebrany przez właściciela drogi;
- protokół próby technologicznych kanału tłoczego i grawitacyjnego,
- protokół z inspekcji telewizyjnej,
- protokół i dzienniczek PWiK,
- protokół odbioru instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem automatycznym i ręcznym oraz zdalnym,
- protokół z badania prób funkcjonalnych poprawności funkcjonowania pompowni w trakcie sterowania automatycznego, ręcznego i zdalnego,
- protokół z oględzin instalacji elektrycznych wraz z załącznikami.

4. atesty materiałów użytych do budowy sieci i pompowni,
5. geodezyjny szkic wykonawczy wybudowanej sieci,
6. inwentaryzacja geodezyjna wykonawcza wybudowanej sieci wraz z rzędnymi wysokościowymi (hydranty, zasuw i osi sieci) oraz z naniesionymi rzędnymi odgałęzień przy granicach działek do których zostały one wybudowane,
7. projekt budowlany z naniesionymi poprawkami.



(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OFERTA

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:.....
Siedziba:.....
Nr telefonu/fax:.....
Nr NIP.....
Nr REGON.....

Składamy niniejszą ofertę na: **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu.**

Całkowity koszt budowy wyniesie

Wartość nettozł
(słownie:.....zł)
Wartość podatku VAT zł
(słownie:.....zł)
Wartość brutto zł
(słownie:.....zł)

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą.
3. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
4. Wadium w wysokości 3600 złotych zostało wniesione w formie.....
5. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne.

Miejsce i data.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na
**„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz
przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu”**

ja (imię i nazwisko).....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....

.....

oświadczam, że:

zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Miejsce i data..... Podpis.....

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania
zobowiązań*



(pieczęć adresowa firmy oferenta)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagosińcu.”

ja (imię i nazwisko).....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.....

.....

oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań



(pieczęć adresowa firmy oferenta)

Umowa nr _____

Na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu.
(dalej zwana Umową)

Zawarta w dniu _____ r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, przy ulicy Granicznej 1, 05-200 Wołomin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego REejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadającym kapitał zakładowy 63 914 500,00 zł, e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl, zwanym dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pawła Solisa- Prezesa Zarządu
Wojciecha Jankowskiego- członka Zarządu

A

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” którego reprezentuje

Została zawarta umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot i zakres umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Przedmiotu Zamówienia p.t.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budowę pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu”
Zwanego dalej „robotami” lub „pracami”.

2. Szczegółowy zakres prac przedstawiają:
 - a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
 - b) Formularz ofertowy,
 - c) Postanowienia zawarte w niniejszej umowie,
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych do wykonania robót.

§2 Nadzór Inwestorski

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, którym jest Michał Sawicki posiadający uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym St-208/84 wydane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z 31.03.2984 r.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa zgodnie z warunkami prawa budowlanego oraz w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.
3. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robót będzie:.....
5. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzieposiadający uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym.....wydane przez.....

§3 Termin realizacji umowy

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robót budowlanych w dniu
2. Protokół wprowadzenia, o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Strony ustalają termin realizacji:
 - a) rozpoczęcie robót w dniu
4. Zakończenie prac i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi najpóźniej do 31.10.2012 r.
5. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
6. Termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 4 obejmuje zakończenie wszelkich robót, wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątniecie terenu, na którym wykonywane były roboty, uzyskanie parametrów technicznych zgodnie z projektem oraz spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§4 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót Strony ustalają na podstawie Oferty Wykonawcy.
2. Za wykonanie robót Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie łącznej:

Netto- zł



(słownie:)
VAT-zł
(słownie:)
Brutto:zł
(słownie:)

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu robót.
4. Podstawę do wystawiania faktury końcowej przez Wykonawcę stanowi oryginał protokołu odbioru końcowego robót (załącznik nr 2 do umowy) podpisany przez strony.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym protokołem.
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający dokonał przelewu (dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego).
7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać prace konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ofertą.
8. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne Umowy ubezpieczenia przed wprowadzeniem na teren robót budowlanych.

§5 Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1. Dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy,
2. Przekazania terenu robót budowlanych w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy,
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4. Dokonanie odbioru wykonanych prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, opisem technicznym przedmiotu zamówienia, pozwoleniem na budowę zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, aktualnymi normami, z należytą starannością.
2. Uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zatrudnienie Podwykonawcy,
3. Zabezpieczenia terenu robót,
4. Zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru oraz usunięcia stwierdzonych wad,
5. Natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,
6. Przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika



Budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem prac,

7. Zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót przewidzianych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
8. Zainstalowania dla potrzeb robót budowlanych licznika zużycia wody, licznika zużycia energii elektrycznej i ponoszenie kosztów ich zużycia,
9. Niezwłocznego informowania w formie pisemnej Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,
10. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy,
11. Utrzymania porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu,
12. Stosowania w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie trwania prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca,
13. Sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy,
14. Uzyskania decyzji zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi,
15. Wykonania badania stopnia zagęszczenia gruntu,
16. Odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ulicy Podmiejskiej w Zagościńcu,
17. Odtworzenia pobocza ulicy Podmiejskiej w Zagościńcu,
18. Odtworzenia pasa drogowego zgodnie z warunkami zarządcy drogi ul. Podmiejskiej w Zagościńcu,
19. W przypadku wystąpienia kolizji należy przedstawić dokumentację fotograficzną przed i po wykonanych pracach,
20. Sporządzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni przed wejściem na teren budowy, i po jej odtworzeniu,
21. Przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę wykazu materiałów, urządzeń oraz armatury, w celu akceptacji Zamawiającego (przed rozpoczęciem prac).

§6 Odbiór robót

1. Strony ustalają, iż odbiór wykonanych robót nastąpi poprzez odbiór końcowy przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Strony ustalają, iż uznanie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy nastąpi wyłącznie poprzez dokonanie odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem.
4. Odbiory robót będą dokonywane przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
5. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 - 1) oryginał dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu obiektu na gruncie),

- 2) oświadczenia kierownika budowy – zgodnie z drukami PINB, wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego);
- 3) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
- 4) dokumenty o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- 5) protokoły badań i sprawdzeń:
 - a. protokół odbioru odtworzenia nawierzchni odebrany przez właściciela drogi;
 - b. protokół próby technologicznych kanału tłoczego i grawitacyjnego,
 - c. protokół z inspekcji telewizyjnej,
 - d. protokół i dzienniczek PWiK,
 - e. protokół odbioru instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem automatycznym i ręcznym oraz zdalnym,
 - f. protokół z badania prób funkcjonalnych poprawności funkcjonowania pompowni w trakcie sterowania automatycznego, ręcznego i zdalnego,
 - g. protokół z oględzin instalacji elektrycznych wraz z załącznikami.
- 6) atesty materiałów użytych do budowy sieci i pompowni,
- 7) Szkic geodezyjny wykonawczy wybudowanej sieci,
- 8) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybudowanej sieci wraz z rzędnymi wysokościowymi (hydranty, zasowy i oś sieci) oraz z naniesionymi rzędnymi odgałęzień przy granicach działek do których zostały one wybudowane,
- 9) projekt budowlany z naniesionymi poprawkami..
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji wymienionej w ust 5 art. 6, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego,
7. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie do 14 dni kalendarzowych,
8. Protokół odbioru końcowego stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
9. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego.
10. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, a w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.
11. Koszty związane z odbiorami obciążają Wykonawcę robót.

§6 Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokołowego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem Umowy na następujących zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 1

miesiąca od dnia ujawnienia. Zamawiający będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie pod adresem i numerem faksu: 22 776 21 21.

3. Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 48 godzin od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterekach. Termin usunięcia usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane, z tym koszty.
6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć je przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 niniejszej Umowy.
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§7 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
 - 1) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn,
 - 2) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,
 - 3) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego,
 - 4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę, złożonego na piśmie,
 - 2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego wezwania do zapłaty faktury po upływie terminu zapłaty określonego w niniejszej Umowie.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

- 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
- 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt oraz sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót zabezpieczonych,
- 3) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane i wbudowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,
- 4) Wykonawca usunie z terenu robót budowlanych wykorzystywane przez niego urządzenia zaplecza technicznego,
- 5) Zamawiający dokona odbioru robót i zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia.

§8 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy (w tym poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.

§9 Wady i usterki

1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - c) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - d) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad zawarte będą w protokole odbioru.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako

wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołarnie.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istotne wady Strony potwierdzą protokołarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.
5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu Umowy, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do żądania:
 - a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu Umowy – w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest możliwe,
 - b) zwrotu wynagrodzenia w części odpowiadającej utraconej wartości użytkowej – w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu zamówienia, jeżeli przyczyną istnienia wad leżały po jego stronie.
7. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad,
8. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaceniu kary przez uprawnioną stronę. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.
9. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przynoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10 Zmiany w umowie

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11 Spory

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z Umową.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej stronie konkretnego roszczenia na piśmie.
4. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.



PROTOKÓŁ WPROWADZENIA NA BUDOWĘ

W dniu zebrała się Komisja na terenie obiektu przy ul.
.....
w celu wprowadzenia.....
.....
z siedzibą w przy ul.
.....
na zlecenie do wykonania roboty przez
.....
z siedzibą w przy ul. zgodnie z umową z dnia.....

Komisja w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ustala, że Wykonawca przejmuje w/w teren do wykonania budowy.....

zgodnie z zawartą umową.....

Uwagi:

Podpisy Członków Komisji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Spisany dnia w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku technicznego.....

Przy udziale przedstawicieli PWiK Sp. z o.o.

Wykonawcy.....

Inspektora Nadzoru.....

Data, miejsce, przedmiot (rodzaj) odebranych robót.....

wykonanych zgodnie z umową nr.....

Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wynosi:

Brutto.....

Jakość robót ewentualne wady i termin usunięcia

Termin wykonania robót.....

Okres gwarancji trwa od do

Wysokość zabezpieczenia na okres rękojmi zgodnie z umową.....

z dnia wynosi..... zł. (słownie.....).

Wysokość ewentualnych odszkodowań umownych.....

Inne uwagi Zamawiającego.....

Podpisy przedstawicieli PWiK oraz Wykonawcy:

PWiK

Wykonawca

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

UPOWAŻNIENIE

Nazwa:.....
Siedziba:
Adres:
Telefony:
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji:
Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:
.....
.....

1. Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.
2. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

Miejsce i data..... Podpis.....

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań