

TABELA NR. 1

## Odgażnienia wody i kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych przed asfaltowaniem ulic

13.04.2016

L.P.	adres inwestycji	do granicy działki	obręb	charaktrystyka						Uwagi
				woda	średnica	długość	kanalizacja sanitarna	średnica	długość	
1	ul. Torfowa 23 (odgażnienie w ul. Annopol)	167/2	06 Wołomin				+	160 PVC	7,5	na włączeniu do sieci zaprojektować studnię Ø425 PVC. włączenie przeładem(98.50-rzędna terenu, 94.52-dno studni, 96.50-włączenie odgażnienia- min. 2 m p.p.t). spadek odgażnienia 2%