

Wołomin, dnia 23.08.2016

Dot.: przetargu na „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w ul. Słowiczej i ul. Przepiórczej w Wołominie*” DI/28/2016

PYTANIE

1. W opisie technicznym projektu dotyczącym studni rozprężnej znajduje się zapis że studnia rozprężna wykonana jest z żelbetu DN1200, natomiast w zestawieniu materiałów i rysunku szczegółowym wymieniona jest studnia tworzywowa DN1000. Z jakiego materiału ma być wykonana studnia rozprężna?
2. Czy zamawiający dopuszcza zamianę studni rozprężnej DN 1200 żelbetowej na studnię rozprężną DN 1000 wykonaną z tworzywa – PE z dnem kulistym wykonanym jako jeden odlew rotacyjny.
Studnia z tworzywa posiada wysoką odporność na korozję siarczanową.
Wytrącanie energii odbywa się za pomocą ruchu wirowego w studni.

ODPOWIEDŹ

- Ad.1 Studnia rozprężna ma być wykonana z tworzywa PE DN1000 z pierścieniem odciążającym.
- Ad.2 Zamawiający wymaga wykonania studni rozprężnej DN1000 z tworzywa PE z pierścieniem odciążającym z dnem kulistym wykonanym jako jeden odlew rotacyjny.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kołdej-Nowicka
Urszula Kołdej-Nowicka