

Wołomin, dnia 28.11.2017 r.

Dot.: przetargu na „Zakup złożeń filtracyjnych na potrzeby modernizacji odmanganiaczy na terenie SUW Graniczna w Wołominie” DI/52/2017

PYTANIE

1. W opisie przedmiotu zamówienia – Dodatek nr 1 do SIWZ wskazano, iż woda studzienna poddawana jest dwustopniowej filtracji. Prosimy o udostępnienie informacji na temat jak wygląda I st. filtracji i o podanie parametrów wody po pierwszym stopniu filtracji.

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Pierwszy stopień filtracji pionowego układu filtracyjnego realizowany jest za pomocą odżelaziaczy wypełnionych złożem kwarcowym. Poniżej parametry wody po pierwszym stopniu filtracji.

DATA	PRÓBKA	MANGAN	ŻELAZO OGÓLNE
		µg/l	mg/l
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI			
18.09.2017	PRZED ODMANGANIACZEM PIONOWYM	92	0,048
25.09.2017	PRZED ODMANGANIACZEM PIONOWYM	83	0,042
02.10.2017	PRZED ODMANGANIACZEM PIONOWYM	83	0,048
09.10.2017	PRZED ODMANGANIACZEM PIONOWYM	167	0,023
17.10.2017	PRZED ODMANGANIACZEM PIONOWYM	88	0,043
23.10.2017	PRZED ODMANGANIACZEM PIONOWYM	59	0,033
06.11.2017	PRZED ODMANGANIACZEM PIONOWYM	<30	0,036

P.O. KIEROWNIK
Dział Inwestycji


Elżbieta Płaczek