

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na „*Dostawę, montaż i uruchomienie wirówki dla oczyszczalni ścieków KRYM*”.

Pytania

1. Jakiego typu osady będą Państwo odwirowywać za pomocą urządzenia?
2. Ile osadów na h/dobę ma odwirować urządzenie?
3. Czy urządzenie może pracować całą dobę czy tylko w trakcie 1 zmiany (tj. 8h) ?
4. Czy wykonywali Państwo już testy mające na celu usunięcie osadów za pomocą wirówki?

Odpowiedzi

1. Osady nadmierny z komunalnej oczyszczalni ścieków po fermentacji mezofilowej.
2. Wydajność urządzenie została określona w punkcie A opisu przedmiotu zamówienia. Średnia dobową ilość osadów do odwirowania - 80-100 m³/d.
3. Około 8 -12 godzin na dobę (w zależności od potrzeb).
4. W chwili obecnej odwadniamy osady za pomocą wirówki dekantacyjnej.

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Janowski

PREZES ZARZĄDU
Paweł Polis