

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na „Dostawę, montaż i uruchomienie wirówki dla oczyszczalni ścieków KRYM”.

Pytania

1. Prosimy o podanie wyników badań osadu który trafia na wirówkę ponieważ ma to wpływ na ilość suchej masy osadu uzyskanego z wirówki.
2. Jaki system SCADA jest obecnie używany ?
3. Czy preferują Państwo jakiś konkretny polielektrolit czy jego dobór jest dowolny ?
4. Prosimy o podanie typu istniejących przepływomierzy.

Odpowiedzi

1. Wymagane parametry osadu zostały podane w opisie zamówienia dotyczą one suchej masy i zawartości substancji organicznych.
2. System wizualizacji Scada - Control Maestro.
3. Polielektrolit w postaci proszku. Próba gwarancyjna może zostać przeprowadzona na udostępnionym przez Zamawiającego polielektrolicie stosowanym obecnie na oczyszczalni ścieków Krym, lub na polielektrolicie dostarczonym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że użyty polielektrolit będzie dostępny w obrocie handlowym.
4. Przepływomierz osadu Endress + Hauser – Promag F 30FW40-AD1AA11A31B;
Przepływomierz polielektrolitu Endress + Hauser – Promag P 450A3591000.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis