

dot. przetargu na **"Dostawę, montaż i uruchomienie wirówki dla oczyszczalni ścieków KRYM"** .

1. Zamawiający uzupełnia Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:
Zamawiający posiada orzecznictwo techniczne dla wirówki o masie statycznej 3060kg.
W przypadku zaoferowania urządzenia cięższego Oferent ma załączyć do Oferty orzecznictwo z obliczeniami obciążenia stropu dla oferowanej wirówki potwierdzające, że urządzenie może być zainstalowane w hali wirówek Zamawiającego.
Załącznik nr 1 – Orzecznictwo techniczne
Załącznik nr 2 – Rysunki konstrukcyjne pomieszczenia wirówki
2. Zamawiający w SIWZ w Rozdziale X pkt. dodaje podpkt. r następującej treści:
„W przypadku zaoferowania urządzenia cięższego niż 3060 kg Oferent ma załączyć do Oferty orzecznictwo z obliczeniami obciążenia stropu dla oferowanej wirówki potwierdzające, że urządzenie może być zainstalowane w hali wirówek Zamawiającego”.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Pankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis