

Dot: przetargu na Wyłożenie skarp i dna rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone folią PEHD gr. 1,0 mm o podwyższonej odporności UV z podkładem z geowłókniny o gram. 400 g/m² na oczyszczalni ścieków KRYM"

Pytania

1. W związku z zamiarem przystąpienia do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Wyłożenie skarp i dna rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone folią PEHD gr. 1,0 mm o podwyższonej odporności UV z podkładem z geowłókniny o gram. 400 g/m² na oczyszczalni ścieków KRYM", firma uwzględniając wieloletnie doświadczenie w układaniu geosyntetyków a w szczególności wykonywaniu uszczelnień z PEHD, na wielu różnorodnych obiektach inżynierskich, ma obiekcję czy zastosowanie folii PEHD gr. 1,0 mm dla uszczelnienia dna i skarp rowu, odprowadzającego wody z oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem właściwym. Nasze obiekcje wynikają przede wszystkim z tego, że uszczelnienie tego rowu folią PEHD nie będzie zabezpieczone żadnym przykryciem i folia ta będzie przez cały czas eksploatacji odsłonięta, a poddana działaniom promieni UV. Wg obowiązujących norm folie PEHD powinny posiadać 2-3 % sadzy gwarantującej odporność na działanie UV. Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie folie na naszym rynku taki normatyw spełniają. Oprócz tego ważnym elementem jej trwałości jest również rozmieszczenie tej wielkości sadzy na jednostce powierzchni. Folie o grubości 1,0 mm stosowane są najczęściej do uszczelnień podłoża gruntowego lub konstrukcji w przypadku kiedy są możliwości ich przykrycia by wyeliminować działanie promieni UV i wydłużyć jej trwałość. Dlatego też z naszego punktu widzenia w konkretnym przypadku winna być zastosowana folia co najmniej o gr. 1,5 mm. Mając powyższe na uwadze oraz fakt niewielkiej różnicy cenowej pomiędzy gr. 1,0 mm a 1,5 mm przy tym samym koszcie jednostkowym robocizny, proponujemy Państwu zastosować do uszczelnienia omawianego rowu geomembranę PEHD o gr. co najmniej 1,5 mm Ostateczna decyzja należy do Państwa.
2. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Wyłożenie skarp i dna rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone folią PEHD i grubości 1mm o podwyższonej odporności na UV z podkładem geowłókniny o gramaturze 400g/m² na oczyszczalni ścieków Krym” –oferent do w/w przetargu, składa wniosek o wykreślenie zapisu wym. w p.3 dodatku Nr. 1 do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia - stanowiącego o konieczności odbycia wizji lokalnej przez każdego z oferentów. Jesteśmy przekonani, że podane w zał. Nr 1 do SIWZ opisy przedmiotu zamówienia jak i dołączone zdjęcia, w stopniu wystarczającym przedstawiają warunki pozwalające tak na opracowanie odpowiedzialnej oferty jak i na zrealizowanie wg niej robót. Z tego też względu, każdy oferent powinien sam zdecydować o konieczności odbycia takowej wizji lokalnej, jeżeli dojdzie do wniosku, że przedstawione przez Zamawiającego materiały wyjściowe są dla niego niewystarczające.

Odpowiedzi

1. Zamawiający uznaje zastrzeżenie oferenta wynikające z parametrów technicznych folii. W związku z powyższym zmienia parametr grubości folii z 1,0 mm na nie mniej niż 1,5 mm.
2. Ulega zmianie zapis dotyczący obligatoryjnej wizji lokalnej na oczyszczalni ścieków „KRYM”. Przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie jest zalecane, ale nie jest warunkiem koniecznym do złożenia ważnej oferty.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kotdej
Urszula Kotdej