

PYTANIA

1. W związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysu, wynikającą z pkt. 3, g, IDW zwracamy się z prośbą o przekazanie przedmiaru robót tak aby opracowane przez oferentów na jego podstawie kosztorysy były porównywalne.
2. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o odstąpienie od obowiązku złożenia kosztorysu na etapie składania ofert. Żądanie załączenia kosztorysu ofertowego do oferty nie ma realnego uzasadnienia przy ryczałtowym rozliczeniu robót.
3. Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi opłaty za „umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”? Czy zgodnie z „uwagami ogólnymi” pkt. 2 (Tom III OPZ) ich koszt ponosi wykonawca robót, jeśli tak to, za jaki okres czasu?
4. W związku z zapisem OPZ o planowanych remontach dróg prosimy o podanie terminów w celu uwzględnienia ich w harmonogramie robót.
5. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami SIWZ koszt opracowania projektów odtworzeni nawierzchni leży po stronie Wykonawcy robót.
6. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z odwodnienia wykopów?
7. Kto będzie ponosił koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów? Po czyjej stronie będą koszty nasadzeń kompensacyjnych?
8. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej sieci wod-kan.
9. Prosimy o wyjaśnienie zapisów Projektu kanalizacja sanitarna Nowa Wieś dotyczących przepompowni tj. „alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużyciu się pomp”.
10. Czy Zamawiający posiada system monitoringu przepompowni , jeśli tak to po czyjej stronie jest koszt wpięcia nowych pompowni do istniejącego systemu?
11. Po czyjej stronie jest koszt przyłączenia pompowni do sieci energetycznej?
12. Czy w drogach objętych przedmiotową inwestycją przebiegają trasy komunikacji publicznej? Jeśli tak to kto będzie ponosił koszty zmiany trasy autobusów?
13. Pkt. XII c, IDW prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego ujęcia w ofercie kosztów „bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd”. Wykonawca nie może ponosić kosztów wynikających z istniejącego stanu infrastruktury drogowej oraz jej eksploatacji przez innych użytkowników - prosimy o usunięcie w/w punktu lub ograniczenie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy do utrzymania i bieżących napraw jedynie w zakresie dróg w których prowadzona jest inwestycja.

ODPOWIEDZI

1. Zamawiający nie zamieszcza przedmiaru robót.
2. Zgodnie z SIWZ.
3. Pkt. 2 „Uwag ogólnych” TOM II OPZ brzmi:
„Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi leży po stronie Wykonawcy.”
zapis ten oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o wydanie obu decyzji. Kwestię ponoszenia opłat reguluje zapis OPZ str. 23:
„Opłatę za czasowe zajęcie terenu w celu wykonania robót ponosi Wykonawca, natomiast opłatę za stałe zajęcie terenu ponosi Inwestor. „
4. Zamawiający nie posiada dokładnych dat planowanych remontów nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Harmonogramie robót wykonania w pierwszej kolejności inwestycji w ulicach wskazanych w OPZ.
5. Koszt opracowania projektów odtworzeni nawierzchni ponosi Wykonawca.

Projekt odtworzenia nawierzchni stanowi załącznik do wniosku o zajęcie pasa drogowego. W skład projektu wchodzi:

1. plan sytuacyjny (może być sporządzony np. na kopii mapy zud lub czystej mapie zasadniczej) powinien zawierać zaznaczony zakres odtworzenia nawierzchni (w skali lub zwymiarowany) oraz legendę,
2. przekrój konstrukcji nawierzchni jezdni dodatkowe wymagania podane są na stronie Powiatu Wołomińskiego link do strony:
<http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=9521>
6. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zrzut wody z odwodnień wykopów do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
7. Koszty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów oraz koszty nasadzeń kompensacyjnych pokrywa Zamawiający. Wykonawca ponosi koszty wycinki drzew i krzewów.
8. Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona jako załączniki do SIWZ – w formie oddzielnego projektu bądź jako integralna część projektu budowlanego, osobno dla każdego pozwolenia na budowę.
9. Alternatywna praca pomp polega na przemiennym załączaniu pomp po każdym cyklu pompownia ścieków.
10. Zamawiający posiada system monitoringu przepompowni. Koszt wpięcia nowych przepompowni do istniejącego systemu ponosi Wykonawca.
11. Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym.
12. Poniżej wykaz ulic z trasami komunikacji publicznej:
 - ul. Kościelna
 - ul. Gdyńska
 - ul. Piłsudskiego, ul. RadzywińskaOpracowanie trasy zamiennej leży po stronie Wykonawcy. Na 14 dni przed zmianą trasy, należy poinformować MZDiZ w Wołominie ul. Sienkiewicza 2, oraz przewoźnika (dane po podpisaniu Umowy przekaze Zamawiający).
13. Zamawiający nie zmienia zapisów pkt. XII c IDW, natomiast odstępuje od zapisów IDW rozdziału XII pkt. 3 q o następującej treści: „bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd”.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis