

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

ZUD.6630.299.2013

OPINIA 333/2013

Przedmiot opinii: sieć kanalizacji sanitarnej

Inwestor: PWiK Sp. z o. o Wołomin

Na wniosek z dnia: 2013.02.25

Data złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji: 2013.02.27

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr.193, poz.1287 z późn. zm.) Starosta Wołomiński **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego w **m. Wołomin, ul. Kościelna, dz nr: 125/21, 125/22 obr. 24; dz. 112/6 obr. 25; dz. 1/2, 1/3 obr. 31**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. TP- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Region Centralny Techniczna Obsługa Klienta Wydział Utrzymania Sieci 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24.
2. MSG – w miejscu skrzyżowania z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2A, tel: (22) 667-39-77.
3. PGE – w miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami eNN, prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. ZEC- w miejscu skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z siecią ciepłą, prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod bezpośrednim nadzorem ZEC Wołomin.

1 zał. w 1 egz.

Sporządziła:

Mariola Łukasiewicz

**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8**

Z upoważnienia Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Rożena Kowalewska