

Wołomin dnia 19.03.2013

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

ZUD.6630.339.2013

OPINIA 449/2013

Przedmiot opinii: kanalizacja sanitarna z przyłączami

Inwestor: PWiK Sp. z o. o

Na wniosek z dnia: 2013.02.28

Data złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji: 2013.03.05

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr.193, poz.1287 z późn. zm.) Starosta Wołomiński **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego **we w. Zagościniac, ul. Nadrzeczna, dz. nr: 112, 113, 114, 207 obr. 09 gm. Wołomin**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. WOS - prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania korzeni.
2. MSG – w miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2A, tel: (22) 667-39-77.

1 zał. w 1 egz.

Sporządziła:

Mariola Łukasiewicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106, 107, 110, 114

Z upoważnienia Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Bożena Kowalewska

000018