

Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu na: **Opracowanie dokumentacji projektowej na 3 zadania.**

Pytania

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania II i zadania III Zamawiający określa warunek:
  - Dostosowania programu komputerowego do sterowania procesami zachodzącymi odpowiednio na SUW Grabie Stare i SUW Lipińska do istniejącego na SUW Graniczna;
  - Aktualizacji programu komputerowego i wizualizacji do sterowania procesami zachodzącymi na SUW Graniczna;
  - Zaleceń dotyczących wymiany/doboru urządzeń na obydwu SUW.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe wyjaśnienia w następujących kwestiach:

- Jakie wymagania rozumiane są przez zapis o dostosowaniu programu komputerowego do sterowania procesami;
- Czy warunek aktualizacji programu komputerowego i wizualizacji obejmuje wykonanie nowego oprogramowania komputerowego czy przekazanie wytycznych aktualizacji istniejącego programu komputerowego i wizualizacji do sterowania procesami;
- Jakie wymagania rozumiane są przez zapis o warunku sporządzenia zaleceń dotyczących wymiany/doboru urządzeń na SUW. Czy chodzi o dobór urządzeń związanych z wizualizacją czy kompleksowo o dobór filtrów, pomp i innych urządzeń SUW. Naszym zdaniem kompleksowy dobór urządzeń wymaga opracowania schematu technologicznego z obliczeniami doboru urządzeń, czyli wykonania koncepcji.

Odpowiedzi

1. Zadania II i III związane jest z ujednoczeniem oprogramowania, wizualizacji i sterowania na wszystkich trzech SUW-ach obsługiwanych przez PWiK. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z inwentaryzacją istniejącej automatyki na SUW Graniczna pod kątem wykorzystania przy projektowaniu SUW Stare Grabie. Jednocześnie konieczna jest analiza istniejącej automatyki na SUW Lipińska pod kątem ujednoczenia z pozostałymi. Podsumowując, Zamawiający oczekuje, iż Oferent w zadaniu II i III przedstawi wytyczne dotyczące aktualizacji programu komputerowego i wizualizacji do sterowania procesami technologicznym. Oferent przedstawi również wytyczne dotyczące doboru lub wymiany urządzeń na SUW Graniczna i Lipińska, które związane są z automatyką i przekazem sygnałów do sterownika.

MIEROWNIK  
Dział Inwestycji  
*Barbara Kotdej*  
Barbara Kotdej