

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Charakterystyki projektowanych sieci wodociągowych:

1.

Przewód wodociągowy w ul. Złotej dz. ew. nr 14 obr.17 w Wołominie, zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 o średnicy 90x8,1 mm PN16 łączonych doczołowo długości L= 23,5 mb
Uzbrojenie wodociągu: hydranty podziemne Dn 80 – 1 szt.

Integralne załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ul. Złotej dz. ew. nr 14 obr.17 w Wołominie, Nr Uzg. 955/W/2014 z dnia 26.11.2014 roku
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 62p/2015 z dnia 26.01.2015. znak WAB.6740.1.2.130.2014.
3. Geotechniczne Warunki Posadowienia projektowanej sieci wodociągowej.

2.

Przewód wodociągowy w ul. Kolejowej dz. ew. nr 1/10 obr.22 w Wołominie, zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 o średnicy 90x8,1 mm PN16 łączonych doczołowo długości L= 69,5 mb wraz z odgałęzieniem z rur PE40 L = 4,0 mb
Uzbrojenie wodociągu: hydranty podziemne Dn 80 – 1 szt.

Integralne załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. ew. nr 1/10 obr.22 w Wołominie, Nr Uzg. 954/W/2014 z dnia 26.11.2014 roku
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 53/III/2015 z dnia 12.03.2015. znak WI-III.7840.7.11.2015.EA.

II. Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

Projektowany przewód kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Wołominie, dz. ew. nr 1/10 obr. 22

Charakterystyka wymiarowa kanału sanitarnego:

1. Rury kan. PVC-U SN8 d = 0,20 m (D200x5,9 mm) L = 74,0 mb
2. Rury kan. PVC-U SN8 d = 0,15 m (D160x4,7 mm) L = 4,0 mb; odgałęzienie – 1 szt.
3. Spadek dna i = 5,0 ‰
4. Zagłębienie 3,15 ÷ 2,24 m p.p.t.

5. Studnia rewizyjna 1200 bet. – 2 szt.

Integralne załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

6. Projekt budowlany rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. ew. nr 1/10 obr. 22 w Wołominie, Nr Uzg. 954/W/2014 z dnia 26.11.2014 roku
7. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 53/III/2015 z dnia 12.03.2015. znak WI-III.7840.7.11.2015.EA.

Uwagi ogólne:

1. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji – po stronie Wykonawcy
2. Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego i terenu kolejowego oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi leży po stronie Wykonawcy.
3. Wymagane badanie stopnia zagęszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.
4. Odtworzenie nawierzchni i pobocza - po stronie Wykonawcy.
5. Odtworzenie pasa drogowego wykonać zgodnie z warunkami zarządcy drogi: drogi powiatowe i gminne - po stronie Wykonawcy.
6. W przypadku wystąpienia kolizji należy przedstawić dokumentację fotograficzną przed i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni przed wejściem na teren budowy i po jej odtworzeniu.
8. Przed rozpoczęciem prac budowlanych – przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów - urządzeń, armatury – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz, w celu akceptacji przez Zamawiającego.