

Wołomin, dnia 23.02.2021

Dot.: przetargu na „Modernizację komory dopływowo- rozdzielczej wraz z budową obejść technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie” - DI/4/2021

Pytania

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów (KRK, US, ZUS, informację z banku) w postaci elektronicznej tj. podpisanych przez odpowiednie podmioty podpisem elektronicznym, zapisanie tych dokumentów na płytę CD i złożenie płyty CD wraz z ofertą? Pragniemy wskazać, że od 1 stycznia 2021 r. taka forma dokumentów jest obowiązująca na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.
2. Czy w zakresie prac Wykonawcy jest wykonanie obejścia rurociągiem tymczasowym komory KDR na odcinku od komory rewizyjnej do kraty w przepompowni?

Odpowiedzi

- Ad.1 Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów (KRK, US, ZUS, informacji z banku) w postaci elektronicznej tj. podpisanych przez odpowiednie podmioty podpisem elektronicznym, zapisanie tych dokumentów na płytę CD i złożenie płyty CD wraz z ofertą. Jednocześnie przypomina, że ww. postępowanie przeprowadzone jest na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych.
- Ad.2 Z zakresu robót wyłączone jest obejście tymczasowe komory KDR w czasie wykonywanych prac. Wykonanie i obsługa bay-passu jest po stronie Zamawiającego.



Prokurent

Jacek Klepacz

Prokurent

Agata Plechocka