



Wołomin, dnia 09.03.2021

Dot. Przetargu na Modernizację komory dopływowo-rozdzielczej wraz z budową obejść technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie – DI/4/2021

Pytania

1. Czy korpus zasuw nożowych może być wykonany z żeliwa szarego, które jest bardziej odporne na korozję niż żeliwo sferoidalne i ma lepsze właściwości mechaniczne dla tego typu zasuw?

Odpowiedzi

Ad.1 Zamawiający dopuszcza także korpus zasuw nożowych z żeliwa szarego.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski