

Dot.: przetargu na „*Rozbudowę awaryjno – przewalowej pompowni ścieków na terenie istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych Gryczana* ” DI/5/2016

PYTANIE

1. W projekcie zapisano, że dla pomp będą zastosowane falowniki. W przedmiarze robot nie uwzględniono takich pozycji. Czy należy ująć w wycenie nowe falowniki, osobne dla każdej pompy?

ODPOWIEDŹ

Ad.1 W wycenie należy uwzględnić dwa falowniki do nowych pomp (ujęte w przedmiarze rozdzielnic) oraz jeden dodatkowy falownik do pompy istniejącej w układzie podstawowym zgodnie z zapisami OPZ. Dodatkowy falownik ma zostać ujęty osobną pozycją w kosztorysie ofertowym.

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU
Z up.
Paweł Solis