

Wołomin, dnia 12.10.2020

Dot.: przetargu na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM” - DI/39/2020

Pytania

1. Jaka jest przewidziana lokalizacja lub gdzie można posadzić kontenery: z agregatem kogeneracyjnym i stacji osuszania biogazu? Proszę o wskazanie przez Zamawiającego na mapie zagospodarowania oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na uchwycenie odległości między zabudowami kontenerów, a poszczególnymi obiektami na oczyszczalni ścieków. Jest to istotna kwestia dla odpowiedniej wyceny.
2. Jakie są przewidziane lokalizacje wszystkich wpięć do istniejących sieci/ instalacji lub gdzie można się wpiąć? Proszę tak jak w przypadku pytania wcześniejszego o wskazanie miejsc na mapie zagospodarowania oczyszczalni ścieków. Czy kotłownia to inaczej budynek techniczny? Proszę również o wyrysowanie wstępnych linii przebiegu nowych sieci, instalacji na mapie zagospodarowania oczyszczalni ścieków. Jest to istotna kwestia dla odpowiedniej wyceny.
3. Jaka jest lokalizacja rozdzielni elektrycznej? Proszę tak jak w przypadku pytań poprzednich o wskazanie miejsca na mapie zagospodarowania oczyszczalni ścieków.
4. Jaka jest lokalizacja odsiarczalników w zabudowie? Proszę tak jak w przypadku pytań poprzednich o wskazanie miejsca na mapie zagospodarowania oczyszczalni ścieków. Nie udało się nam odnaleźć na mapie zagospodarowania oczyszczalni ścieków.

Odpowiedzi

- Ad.1 Przedmiotem przetargu jest wykonanie projektu i wykonanie instalacji w związku z powyższym Zamawiający nie wskazuje miejsca lokalizacji planowanych obiektów. Oferentom udostępniona została mapa, a także ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.
- Ad.2 Zamawiający nie posiada żadnej koncepcji lokalizacji nowych instalacji, ponieważ prace projektowe stanowią element zamówienia. Kotłownia główna i agregat kogeneracyjny znajduje się w obiekcie 13 (budynek techniczny) w części od strony ogrodu.
- Ad.3 Rozdzielnia główna znajduje się w budynku TRAF0 (obiekt nr 40)
- Ad.4 Odsiarczalniki w legendzie mają numer 25, lecz na przedstawionym planie mają błędny numer 24. tak jak pochodnia biogazu. Lokalizacja odsiarczalników jest w pobliżu obiektu 30 i 13.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jankowski