

Wołomin, dnia 10.11.2020

Dot.: przetargu na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM” - DI/39/2020

Pytania

1. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż nowego filtra siloksanów?
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia lub przeniesienia istniejącego filtra siloksanów, oczywiście w przypadku kiedy będzie to miało techniczne uzasadnienie?
3. Jaka jest średnica rurociągu biogazu biegnącego od stacji dmuchaw do kotłowni?
4. Czy Zamawiający zakłada jednoczesną pracę dwóch agregatów kogeneracyjnych oraz kotła gazowego?
5. Prosimy o podanie wymaganego przepływu biogazu dla istniejącego kotła gazowego?
6. Czy Zamawiający posiada pełen dostęp do sterowników istniejącego agregatu prądowłczego oraz agregatu kogeneracyjnego?
7. Czy Zamawiający zakłada regulację mocy agregatów kogeneracyjnych w zależności od poziomu biogazu w zbiorniku? Jeśli tak, to czy sygnał o ilości biogazu w zbiorniku jest doprowadzony do nadrzędnej SCADA?
8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu odbioru końcowego jeśli pojawią się okoliczności nie zależne od wykonawcy np. Opóźnienia w odbiorach przez zakład energetyczny.
9. Co w przypadku jeśli zakład energetyczny nie wyda zgody na przyłączenie nowego agregatu kogeneracyjnego?
10. Prosimy o informację jaki jest końcowy termin zakończenia inwestycji oraz jakie warunki muszą zostać spełnione aby inwestycja została pozytywnie odebrana przez NFOŚiGW zgodnie z podpisaną przez Zamawiającego umową o dofinansowanie? Czy we wniosku zostały podane jakieś konkretne wartości efektu jaki należy osiągnąć np. wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie instalacji po estakadach oczywiście przy zachowaniu odpowiednich wysokości oraz odległości?
12. Dotyczy Rozdziału IX Warunki udziału w postępowaniu.
W związku z sytuacją związaną z występowaniem epidemii wirusa SARS-COV2, przejściem na pracę zdalną większości urzędów, które są również dodatkowo obciążone zadaniami nałożonymi na nie, w wyniku działań związanych z występowaniem stanu epidemii w Polsce, występują istotne utrudnienia w uzyskiwaniu dokumentów w postaci zaświadczeń. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby konieczność przedstawienia dokumentów opisanych w rozdziale IX SIWZ określonego jako załącznik nr 5 i załącznik nr 6, zastąpić oświadczeniem Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności?

13. W związku z nieścistościami w SIWZ, proszę o doprecyzowanie zapisów dotyczących wadium, tj. jakie zapisy powinno zawierać wadium w postaci gwarancji lub poręczeń, brak spójności pomiędzy zapisami : SIWZ Rozdział XII. II e) a SIWZ Rozdział XII. II. 4a (dot. „... nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania Oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.”)
14. Dotyczy PFU str.8, punkt 7) i 8)
Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji wytwarzania energii przez Wykonawcę powołując się na konkretne rozporządzenia poz. (DZ.U. z 2012 r., poz. 1229 z późn. zm.), (Dz. U. z 2014 r., poz.1940 z późn. zm.) które zostały uchylone i nie obowiązują. Prosimy o informacje czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z tych wymagań?
15. Podczas wizji lokalnej widzieliśmy istniejące dmuchawy o wydatku max 100 m³ biogazu na godzinę. Wydatek ten odpowiada zużycia biogazu przez agregat kogeneracyjny przy składzie biogazu CH₄-50% + CO₂-50%. Czy ten wydatek jest w całości dostępny dla zamawianego zespołu kogeneracyjnego, czy też Zamawiający wymaga zainstalowania dodatkowej dmuchawy na potrzeby dostarczanego zespołu kogeneracyjnego?
16. Zapisy odnośnie Wadium („...”) Czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej musi zostać wniesiona w oryginale zgodnie zapisami w SIWZ czy ewentualnie Zamawiający dopuszcza wadium w wersji elektronicznej (gwarancja ubezpieczeniowa podpisana podpisem kwalifikowanym)?

Odpowiedzi

- Ad.1 Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejącego filtra siloksanów.
- Ad.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umiejscowienia filtra siloksanów jeżeli to będzie miało uzasadnienie techniczne i nie zakłóci jego funkcjonalności.
- Ad.3 Średnica rurociągu biogazu biegnącego od stacji dmuchaw do kotłowni wynosi DN100.
- Ad.4 Zamawiający przewiduje możliwość pracy dwóch agregatów jednocześnie bez kotła oraz pracę poszczególnego agregatu z kotłem gazowym.
- Ad.5 Maksymalny przepływ biogazu dla istniejącego kotła wynosi 28 Nm³/h.
- Ad.6 Zamawiający posiada dostęp do sterowników istniejącego agregatu prądotwórczego oraz agregatu kogeneracyjnego.
- Ad.7 Zamawiający zakłada możliwość regulacji mocy agregatów kogeneracyjnych w zależności od poziomu biogazu w zbiorniku. Sygnał poziomu gazu w zbiorniku jest doprowadzony do systemu SCADA.
- Ad.8 Wszelkie zmiany dotyczące realizacji umowy zostały określone w Rozdziale XVI pkt. 7 A SIWZ.
- Ad.9 Zamawiający nie przewiduje utrudnień w zakresie wydania zgody na przyłączenie nowego agregatu kogeneracyjnego, w przypadku kiedy wystąpią takie okoliczności problem będzie rozwiązywany w trakcie realizacji kontraktu.

- Ad.10 Termin realizacji przedmiotu zamówienia, warunki jakie Wykonawca musi spełnić Zamawiający określił w SIWZ, Opisie Przedmiotu zamówienia oraz w PFU.
- Ad.11 Zamawiający dopuszcza ewentualną zgodę na prowadzenie instalacji po estakadach. Decyzje końcowe dotyczące sposobu prowadzenia instalacji będą rozstrzygane na etapie realizacji dokumentacji projektowej.
- Ad.12 Zamawiający wyraża zgodę na załączenie przez Wykonawcę wraz ofertą oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wymienionych w Rozdziale IX pkt. 4 lit. e) i f). Ww. zaświadczenia zostaną uzupełnione przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy.
- Ad.13 Zamawiający wyjaśnia, że w Rozdziale XII .II. e) zawarte są zapisy jakie powinny znajdować się w wadium składanym w postaci gwarancji lub poręczeń, natomiast pkt. 4 a ww. Rozdziału informuje kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium.
- Ad.14 Zamawiający nie rezygnuje z wymagań określonych w PFU str. 8, pkt 7) i 8) Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że rozporządzenie DZ.U. z 2012 r., poz. 1229 zostało zastąpione rozporządzeniem Dz. U. 2014 poz. 1912, a rozporządzenie Dz. U. z 2014 r., poz.1940 zostało zastąpione rozporządzeniem Dz. U. 2017 poz. 834.
- Ad.15 Praktyczna wydajność eksploatacyjna zainstalowanej dmuchawy to ok.150 m3/h. Zamawiający nie wymaga zainstalowania dodatkowej dmuchawy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności dostawa dmuchawy o większej wydajności będzie po stronie Zamawiającego.
- Ad.16 Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych w wersji elektronicznej podpisanych podpisem kwalifikowanym.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jankowski