

Wołomin, dnia 14.10.2020

Dot.: przetargu na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM” - DI/39/2020

### Pytania

1. W PFU w części opisowej w pkt 3) str. 7, Zamawiający wymaga od Wykonawcy „Uzyskanie warunków przyłączenia agregatu kogeneracyjnego z możliwością generacji energii do sieci dystrybucyjnej celem przesłania za pomocą sieci dystrybucyjnej nadwyżki wyprodukowanej energii do punktów poboru energii należących do Zamawiającego...”. Uzyskanie warunków przyłączenia agregatu kogeneracyjnego z możliwością generacji energii do sieci dystrybucyjnej jest możliwe, jednak prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób miało by odbywać się przesyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii do punktów poboru energii należących do Zamawiającego za pomocą sieci dystrybucyjnej Zakładu Energetycznego.  
Wg. naszej wiedzy Zakład Energetyczny nie posiada procedury przesyłania energii elektrycznej pomiędzy tymi punktami poboru poprzez własną sieć.
2. W PFU str. 22 w pkt 2.4.3. Wymagania dot. Agregatu, Zamawiający zaleca wykorzystanie istniejącego urządzenia pomiarowego na zasilaniu do dwóch agregatów kogeneracyjnych. Prosimy o informacje czy Zamawiający podtrzymuje dane zalecenie?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 14.11, ze względu na utrudnienia spowodowane znacznym nasileniem się pandemii w ostatnich dniach? Obecne ograniczenia, które najprawdopodobniej zostaną w najbliższych dniach zaostrzone, bardzo utrudniają codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Coraz więcej osób pracuje w systemie pracy zdalnej, rośnie również liczba osób zakażonych Covid-19 oraz tych kierowanych na przymusową kwarantannę. Opisana sytuacja znacznie wydłuża proces przygotowania ofert i uzasadnia przesunięcie terminu ich składania na dzień 14.11.2020 r. Zmiana terminu jest również korzystna dla Zamawiającego ze względu na fakt, że pozwoli na wzięcie udziału w przetargu przez większą liczbę podmiotów, zwiększając tym samym jego konkurencyjność.

### Odpowiedzi

- Ad.1 Zamawiający zmienia zapis w PFU w części opisowej w pkt 3) str.7 na „Uzyskanie warunków przyłączenia agregatu kogeneracyjnego do pracy równoległej z siecią dystrybucyjną dla potrzeb zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń.”
- Ad.2 Ze względu na dużą awaryjność obecnie pracującego urządzenia do pomiaru parametrów chemicznych biogazu ulega rozszerzeniu zamówienie o dostawę nowego analizatora biogazu mierzącego skład biogazu na zasilaniu agregatu starego i nowego.

Ad.3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 16.11.2020 r., godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzoną zmianą terminu zmianie ulegają następujące zapisy:

**Rozdział VI pkt.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

***PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN***

i oznaczone hasłem:

***„Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM”.***

dotatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:

***„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 16.11.2020 r. godz. 11:00”***

**Rozdział XIV pkt. 1 i 6 SIWZ otrzymują brzmienie:**

1. Termin składania Ofert upływa 16.11.2020 roku o godzinie 10:45
6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia 16.11.2020 roku o godzinie 11: 00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

**Wprowadzone zmiany są dla Wykonawcy wiążące z chwilą ich ogłoszenia.**

**PREZES ZARZĄDU**  
**Wojciech Jankowski**