

	143412_4
	35
	143412_4.0035
	1 500
	2000.7
	Kronstadt 86

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót ustalić rzeczywistą rzędną osi istniejącej sieci wodociągowej w ul. Al. Niepodległości w miejscu włączenia proj. odgałęzienia wodoc. W przypadku różnic w stosunku do danych przyjętych w projekcie należy odpowiednio zweryfikować spadki.
2. Rurociąg układać na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie o grubości 15 cm, przed układaniem rurociągu należy zapoznać się z wytycznymi producenta.
3. Rzędne kolizji projektowanego odgałęzienia wodoc. z istniejącym uzbrojeniem są wielkościami przybliżonymi.
4. W miejscu skrzyżowania proj. odgałęzienia wodoc. z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.

- proj. odgałęzienie wodociągowe Ø40 PE
— istn. sieć wodociągowa Ø160 PVC
— istn. sieć gazowa g65
— granice ewidencyjne działek

proj. nawiertka Ø160/40 żeliwo	97,80 96.03
-----------------------------------	----------------

Ø 40 PE ,
L=2,5m, i=5%

ryna Danuta Ośko
oj i kier. rob. bud.
w specjalności instal.
kresie sieci sanitarnych
94 : Wa-995/94

PROFIL PODŁUŻNY ODGAŁĘZIENIA WODOCIĄGOWEGO W UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI DO GRANICY DZ. EW. NR 42/2 OBR. STARE LIPINY



- UWAGA
1. Przed rozpoczęciem robót ustalić rzeczywistą rzędną osi istniejącej sieci wodociągowej w ul. Aleja Niepodległości w miejscu włączenia proj. odgałęzienia wodoc. W przypadku różnic w stosunku do danych przyjętych w projekcie należy odpowiednio zweryfikować spadki.
 2. Rurociąg układać na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie gr. 15 cm, przed układaniem rurociągu należy zapoznać się z wytycznymi producenta.
 3. Rzędne kolizji proj. odgałęzienia wodoc. z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi.
 4. W miejscu skrzyżowania z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.