

Wołomin, dnia 11.01.2022

Dot.: przetargu na „*Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych*” - DI/54/2021

**Pytania**

1. Czy na całej długości wodociągu Ø150 wymagane jest wykonanie by-passu?
2. Czy na całej długości wodociągu Ø300 wymagane jest wykonanie by-passu?

**Odpowiedzi**

- Ad. 1 Zamawiający nie przewiduje wykonania "by-passu" na całej długości remontowanej sieci wodociągowej fi 150, podczas prac kontraktowych.
- Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje wykonania "by-passu" na całej długości remontowanej sieci wodociągowej fi 300, podczas prac kontraktowych.

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Wojciech Jankowski