

Wołomin, dnia 26.01.2022

Dot.: przetargu na „*Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych*” - DI/54/2021

### Pytania

W związku z chęcią udziału przez nas w tytułowym postępowaniu zwracamy się z pytaniami:

1. Czy Zamawiający będzie miał możliwość wynajęcia Wykonawcy beczkowozów na wodę pitną celem zapewnienia prowizorycznego zaopatrzenia w wodę odbiorców podłączonych do wyłączanego na czas robót odcinka wodociągu? Prosimy o określenie ilości dostępnych beczkowozów jak również kosztów wynajmu.
2. Czy Zamawiający będzie wymagał badań wody potwierdzających możliwość przeznaczenia wody gromadzonej w beczkowie do spożycia przez ludzi?
3. W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 24.01.2022 r. czy Zamawiający zamieści przedmiar uwzględniający wprowadzone zmiany (np. zmiany średnic z DN315 na DN355 itp.)?
4. Czy Zamawiający dopuści stosowanie zasuw DN 300mm na rurociągu Dz 355mm i DN 150mm na rurociągu Dz 180mm poprzez zastosowanie redukcji lub zasuw z wbudowanymi króćcami PE?

### Odpowiedzi

- Ad. 1 Zamawiający nie dysponuje beczkowozami, które mógłby wynająć Wykonawcy.
- Ad. 2 Zamawiający nie będzie wymagał badań wody potwierdzających możliwość przeznaczenia wody gromadzonej w beczkowie do spożycia przez ludzi. Pełną odpowiedzialność za jakość wody i jej przydatność do spożycia ponosi Wykonawca.
- Ad. 3 Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zaktualizowany przedmiar.
- Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

~~PREZES ZARZĄDU~~

~~Wojciech Jankowski~~