

PYTANIA

1. W związku z zakresem prac określonym w Projekcie budowlanym nr Uzg 769/Ks/2015, gdzie sprecyzowano rodzaj prac na roboty polegające na wprowadzeniu rękawa z włókna szklanego, utwardzanego promieniami UV prosimy o zmianę wymagań określonych przez Zamawiającego w warunkach udziału w postępowaniu, które ograniczają konkurencję poprzez wprowadzanie wymagań nieadekwatnych do zakresu robót, w tym min. Wymóg posiadania do dyspozycji operatora maszyny do bezwykopowej przebudowy kanału. Prace renowacyjne w technologii rękawa nie wymagają posiadania pracownika spełniającego wymagania określone dla operatora maszyny do przebudowy wyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej. Firmy renowacyjne specjalizujące się w technologii renowacji rękawem nie posiadają takich osób ponieważ nie są im potrzebne.
2. Prosimy o potwierdzenie, że prace renowacyjne należy wykonać rękawem z włókna szklanego typu E-CR lub o jeszcze wyższych parametrach odpornościowych, charakteryzującego się podwyższoną odpornością na korozję kwasową (zwłaszcza na korozję siarczanową występującą w przewodach kanalizacyjnych), wysoką wytrzymałością i odpornością termiczną.

ODPOWIEDŹ

- Ad.1** Zamawiający zmienia wymagania określone w Rozdziale IX SIWZ akapit „Specjaliści kluczowi” pkt.3 z:

Operator maszyny do bezwykopowej przebudowy kanału

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku operatora wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym z uprawnieniami co najmniej III klasy do 600 mm z wpisem do książki operatora na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)

na:

Instalator wykładzin CIPP

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

posiadanie co najmniej 3 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) przy realizacji prac o podobnym zakresie.

- Ad.2** Zamawiający potwierdza, że prace renowacyjne należy wykonać rękawem z włókna szklanego typu E-CR lub o wyższych parametrach.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis