

Wołomin, dnia 05.02.2021

Dot.: przetargu na „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Duczki*” - DI/2/2021

Pytania

1. Według jakiej dokumentacji AKPiA należy wykonać szafkę zasilająco-sterującą Pompowni w ul. Stokrotki w m. Duczki? Załączony do przetargu projekt AKPiA z 2017 r. nie spełni Państwa wymagań zawartych w „Wytyczne – Pompownie Wołomin z 2021 r.” załączonych do SIWZ.
2. W ramach uczciwej konkurencji i prawidłowej wyceny oferty prosimy o doprecyzowanie warunków odtworzenia nawierzchni:
 - a) ulice Azaliowa, Jaroszevska i Myśliwska – jaką szerokość odtwarzania warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S należy przyjąć do wyceny? W obecnym czasie jest to trudne do stwierdzenia.
 - b) ul. Azaliowa, Jaroszevska i Myśliwska – należy rozumieć, że podbudowę, parametry zagęszczenia gruntu i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC11W należy wykonać tylko w pasie wykopu?
 - c) ulica Konwaliowa – jaką szerokość odtwarzania nawierzchni i co (w warunkach z 2017 r. jest destruktu, a warunkach z 2019 r. kruszywo naturalne) przyjąć do wyceny?
 - d) ulica Stokrotki – jaką szerokość odtwarzania nawierzchni z destruktu asfaltowego 4-16 należy przyjąć do wyceny?
 - e) drogi dojazdowe do ul. Jaroszevskiej – jaką szerokość odtwarzania nawierzchni z kruszywa łamanego i jakiego, należy przyjąć do wyceny?
 - f) ulice Stokrotki, Konwaliowa i drogi dojazdowe do ul. Jaroszevskiej – należy rozumieć, że podbudowa z kruszywa naturalnego 8 cm i parametry zagęszczenia gruntu, należy wykonać tylko w pasie wykopu?
3. Proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający przyjął tak wysoką kwotę wadium?
4. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek potencjału technicznego w zakresie doświadczenia o ile wykonawca wykaże się zrealizowaniem w okresie przed upływem pięciu lat od terminu składania ofert co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami, tłocznej, przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą oraz (oddzielnie) co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania budowy sieci wodociągowej i/lub przebudowy sieci wodociągowej.
5. Czy warunki odtworzenia nawierzchni określone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie w piśmie znak: WGK.7021.1.156.2019 z dnia 07.10.2019r zastępują warunki odtworzenia nawierzchni określone przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie w piśmie znak: DD.7021.1.52.2017.PM z dnia 03.04.2017 r., czy też należy oba te pisma traktować jako wzajemnie się uzupełniające? Na jakiej szerokości należy odtwarzać poszczególne warstwy bitumiczne w jezdniach?

6. Zwracam się z prośbą o podanie obowiązujących stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach znajdujących się w zarządzie gminy Wołomin. Czy w mocy pozostają stawki opłat podane w uchwale Nr XXXV-13/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2010 roku?

Odpowiedzi

- Ad.1 Szafę zasilającą - sterowniczą należy wykonać według dokumentacji „Wytyczne – Pompownie Wołomin z 2021 r.”. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca wykona projekt wykonawczy dokumentacji szafy zasilającej - sterowniczej zgodnie z załączonymi wytycznymi. Projekt wymaga uzgodnienia z Zamawiającym przed przyjęciem do realizacji. Zamawiający uzgodni dokumentację projektową w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania projektu. W wyniku wprowadzonego zapisu zmianie ulega Wzór Umowy stanowiący dodatek nr 5 do SIWZ. Zamawiający umieścił poprawiony Dodatek nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy korekta z dnia 05.02.2021 r. na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl. Ww. zmiana wiąże Wykonawcę z chwilą jej ogłoszenia.
- Ad.2 Zamawiający umieścił na stronie internetowej doprecyzowane warunki odtworzenia nawierzchni w zakładce [warunki odtworzenia nawierzchni 2021 r.](#) Ww. warunki wiążą Wykonawcę z chwilą ich ogłoszenia.
- Ad.3 Zamawiający wysokość kwoty wadium określił zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych- zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. oraz Uchwałą nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r., Dział IV, Rozdział VIII pkt. 3. Ww. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl w zakładce Strefa klienta – Formularze i Regulaminy.
- Ad.4 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami, tłocznej, przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą oraz (oddzielnie) co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania budowy sieci wodociągowej i/lub przebudowy sieci wodociągowej.
- Ad.5 Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl doprecyzowane warunki odtworzenia nawierzchni w zakładce [warunki odtworzenia nawierzchni 2021 r.](#) Ww. warunki wiążą Wykonawcę z chwilą ich ogłoszenia.
- Ad.6 Zamawiający informuje, że obowiązujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych podane w Uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXV-13/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku pozostają w mocy.

Prokurent
Agata Piechocka