

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa instalacji technologicznej – rur i kształtek ze stali nierdzewnej oraz armatury dla potrzeb uruchomienia hydroforni SUW „Stare Grabcie”.

2. Zakres dostawy:

LP	NAZWA PRODUKTU	Średnica Dn [mm]	Ilość [szt.]
1.1	Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17+Kołnierz stalowy	160	1
1.2	Prostka jednokołnierzowa L=120	150	1
1.3	Trójnik jednokołnierzowy	150	1
1.4	Kolano	150/90	1
1.5	Prostka jednokołnierzowa L=170	150	1
1.7	Redukcja symetryczna jednokołnierzowa	150/110	1
1.8	Prostka jednokołnierzowa L=410	100	1
1.10	Prostka dwukołnierzowa L=410	100	1
1.11	Zawór regulacyjny utrzymujący ciśnienia AKMO Typ 879/001	100	1
1.12	Prostka jednokołnierzowa L=220	100	1
1.13	Redukcja symetryczna jednokołnierzowa	150/100	1
1.15	Kolano	150/90	1
1.16	Prostka jednokołnierzowa L=410	150	1
1.17	Tuleja PE 100 SDR 17 + Kołnierz stalowy	160	1
1.18	Tuleja PE 100 SDR 17 + Kołnierz stalowy	200	1
1.19	Kolano	200	1
1.20	Prostka jednokołnierzowa L=225	200	1
1.21	Przepustnica między kołnierzowa z dźwignią Typ 75/10	200	1
1.22	Kompensator mieszkowy (kołnierze AISI 304)	200	1
1.24	Kompensator mieszkowy (kołnierze AISI 304)	100	1
1.25	Przepustnica między kołnierzowa z dźwignią Typ 75/10	100	1
1.26	Prostka dwukołnierzowa L=450	100	1
1.28	Prostka jednokołnierzowa L=450	100	1
1.29	Redukcja symetryczna jednokołnierzowa	150/100	1
2.0	Zawór dozujący		2
2.1	Kurek kulowy czerpalny	G ½"	2
2.2	Manometr + kurek manometryczny	G ½"	2
-	Rura osłonowa L=800 mm	250	2
-	Rura osłonowa L=800 mm	300	1

3. Charakterystyka urządzeń i armatury:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa tj.

- 1) PB – zmian (II.IV Projekt architektoniczno – budowlany – branża technologia i instalacje sanitarne – część opisowa).
- 2) T1 – Schemat technologiczny – zmiana
- 3) T2.2 – Rzut budynku SUW – zmiana
- 4) T3 – Przekrój A_A – zmiana

4. Termin wykonania – 8 tygodni od daty podpisania Umowy

5. Obowiązki Wykonawcy:

- Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z przekazaną dokumentacją.
- Na potwierdzenie spełnienia wymagań szczegółowych dla urządzeń, Wykonawca (Dostawca) zobowiązany jest do załączenia do oferty kart katalogowych produktów.
- Dostawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe, gwarantując najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych zgodnie z przekazaną dokumentacją.
- Dostawę zamówienia w wyznaczonym terminie na adres wskazany przez Zamawiającego.
- Dostawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia zamówienia oraz zorganizowanie rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko.
- Dostawca ma obowiązek przed dostarczeniem urządzeń przedłożyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumenty tj. DTR, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa jakości.
- Dokonać innych czynności nie wymienionych wyżej a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Gwarancja

Urządzenia (dostawy):

- **24 miesiące** licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy.

7. Miejsce dostawy urządzeń

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Budynek SUW „Stare Grabie” – po wcześniejszym (min. 2 dni) telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym.

8. Warunki płatności

Przelew 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem dostawy **bez uwag.**

Załączniki do OPZ:

- 5) PB – zmian (opis)
- 6) T1 – Schemat technologiczny – zmiana
- 7) T2.2 – Rzut budynku SUW – zmiana
- 8) T3 – Przekrój A_A - zmiana

