

L.dz.DT/1423/09/2021
Nr wn. 460/Ks/2021

Wołomin, dnia 10.09.2021

WARUNKI TECHNICZNE

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego, stanowiącej dz. ew. nr 17/2 obr. 03 wraz z odgałęzieniami do granic dz. ew. nr 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 17/11 obr. 03 w Wołominie.

**Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin**

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie przy ul. Granicznej 1 poniżej przedstawia warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego, stanowiącej dz. ew. nr 17/2 obr. 03 wraz z odgałęzieniami do granic dz. ew. nr 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 17/11 obr. 03 w Wołominie:

Sieć wodociągowa

- W drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego, stanowiącej dz. ew. nr 17/2 obr. 03 należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej przewodem Ø200 PVC, Lca=134,0 m, imin=4% na odcinku od istniejącego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC na granicy dz. ew. nr 17/2 obr. 03 z ul. Kochanowskiego do wysokości dz. ew. nr 17/11 obr. 03 Wołomin i zakończyć studnią.
- w w/w ulicy należy wybudować odgałęzienia Ø160 PVC od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do granic dz. ew. nr 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 17/11 obr. 03 i po wykonaniu zaślepić. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczającej średnicy przewodu kanalizacyjnego dopuszcza się jego zmianę.

W związku z powyższym należy:

- Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci z odgałęzieniami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych. Rzędne włączenia przewodów do istniejących sieci należy zweryfikować w terenie.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania sieci z odgałęzieniami.
- Opracować projekt budowlany sieci z odgałęzieniami (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Zgłosić na piśmie o przystąpieniu do robót do PWiK Sp. z o.o. lub do Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządziła: Agata Bartosiewicz, Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji
Marta Grzędzińska-Malinowska