

Wołomin, dnia 06.03.2023

Dot.: przetargu na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok. 14 000 kg/rok, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok. 9 000 kg/rok oraz chlorku żelaza (II) ok. 55 t/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiznie przy ul. Krymskiej 2” - DI/2/2023

Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą kryterium oceny polielektrolitu w Dodatku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia następująco:

Cześć A. Polielektrolit w formie emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce taśmowej - pkt. 5:

było:

5. Wymagany efekt zagęszczania nie mniej niż **4,5 % s.m.**

jest:

5. Wymagany efekt zagęszczania nie mniej niż **6,0 % s.m.**

Cześć B. Polielektrolit w formie proszku do odwadniania przefermentowanego osadu mieszanego (wstępny i nadmierny) na wirówce dekantacyjnej - pkt. 5:

było:

5. Wymagane parametry odwadniania:

- obciążenie stałe hydrauliczne -**15m<sup>3</sup>/h**
- osad po wirówce – nie mniej niż **22,0 % s.m.**
- odciek z wirówki – poniżej **1500 mg/l**

jest:

5. Wymagane parametry odwadniania:

- wydajność masowa dekantera – nie mniej niż **350 kg s.m./h**
- osad po wirówce – nie mniej niż **21,0 % s.m.**
- odciek z wirówki – poniżej **2500 mg/l**

Zamawiający umieścił poprawiony Dodatek nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia na stronie internetowej [www.pwik.wolomin.pl](http://www.pwik.wolomin.pl)

Wprowadzona zmiana wiąże Wykonawcę z chwilą jej ogłoszenia.  
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

załączniki:

- Dodatek nr 1 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jankowski