

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na remontach pomp głębinowych, pomp sieciowych II st., pomp oraz mieszadeł zatapialnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ, pn. „Wykaz urządzeń i elementów objętych przedmiotem zamówienia – arkusz cen” z podziałem na 4 zadania:

Zadanie 1. Remont pomp głębinowych – załącznik nr 1 do OPZ,

Zadanie 2. Remont pomp sieciowych II st. - załącznik nr 1 do OPZ,

Zadanie 3. Remont pomp zatapialnych sieci kanalizacyjnej i deszczowej – załącznik nr 1 do OPZ.

Zadanie 4. Remont pomp i mieszadeł oczyszczalni ścieków – załącznik nr 1 do OPZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Celem remontu urządzeń jest przywrócenie im pełnego stanu technicznego i zdolności roboczej.

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wezwie Oferenta do podpisania Umowy.
2. Przekazanie urządzeń do naprawy oraz zwrot po naprawie będzie następował na terenie gminy Wołomin. Zamawiający każdorazowo wskaże miejsce odbioru i dostawy urządzenia po naprawie.
3. Zakres prac będzie każdorazowo ustalany po rozpoznaniu usterki. Wykonawca w ciągu 10 dni kalendarzowych od przekazania urządzenia, przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy na podstawie cen przedstawionych w Ofercie. Kosztorys naprawy wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje/nie zaakceptuje kosztorys naprawy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kosztorysu.
4. Po otrzymaniu kosztorysu naprawy, Zamawiający podejmie decyzję o zleceniu/nie zleceniu remontu. Informacja o zleceniu remontu będzie przekazana Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Dostarczenie potwierdzenia za pośrednictwem poczty e-mail Wykonawcy uznaje się za skuteczne dostarczenie.
5. Termin realizacji remontu – 21 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
6. Przed odbiorem Zamawiający otrzyma od Wykonawcy protokół z przeprowadzonych prac. Wykonawca może stosować własny protokół lub protokół zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ.
7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisanie przez Zamawiającego potwierdzenia realizacji robót na raporcie z przeprowadzonych prac.
8. Okres gwarancji na wykonane usługi – min. 6 miesięcy – max. 12 miesięcy.
9. Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie w okresie gwarancyjnym – do 48 godzin.

Zamawiający zastrzega sobie zlecenie remontu urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ, według aktualnie występujących potrzeb.

W przypadku gdy koszt remontu danego urządzenia będzie przekraczał 50% kosztów zakupu nowego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia

od zlecenia remontu, bez ponoszenia kosztów związanych z weryfikacją urządzenia przez Wykonawcę.

B. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT

W zakres robót wchodzi wszystkie czynności niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych urządzenia polegających na wymianie/remoncie elementu urządzenia. Zakres elementów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ pn. „Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia – arkusz cen”, w tym między innymi:

1. Transport urządzenia na warsztat wykonawcy – powyższy element obejmuje przygotowanie urządzenia do transportu, załadunek, transport i rozładunek urządzenia;
2. Oczyszczenie i demontaż elementów korpusu zespołu hydraulicznego;
3. Demontaż podzespołów, części i elementów zespołu hydraulicznego urządzenia;
4. Demontaż podzespołów, części i elementów zespołu napędowego;
5. Naprawa urządzenia;
6. Osuszenie stojana;
7. Montaż podzespołów, części i elementów zespołu hydraulicznego urządzenia;
8. Malowanie farbą antykorozyjną i montaż elementów korpusu hydraulicznego;
9. Montaż podzespołów i części zespołu napędowego i malowanie elementów;
10. Wykonanie prób po remoncie urządzenia:
 - a) próby szczelności – protokół z informacją nt. czasu i ciśnienia próby;
 - b) pomiarów elektrycznych – wraz ze sporządzeniem protokołu przez osoby z uprawnieniami SEP gr. I;
pomiarów obejmują:
 - pomiar rezystancji uzwojeń,
 - pomiar rezystancji izolacji,
 - pomiar rezystancji wyłącznika termistorowego jeśli urządzenie jest wyposażone,
 - pomiar rezystancji wyłącznika wilgotnościowego jeśli urządzenie jest wyposażone,
 - pomiar pobieranych prądów na biegu jałowym.
11. Transport urządzenia z warsztatu w uzgodnione z Zamawiającym miejsce po remoncie.

C. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU

Przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia prac Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dokonania w obecności Przedstawiciela Zamawiającego próbnego rozruchu wyremontowanej pompy w celu potwierdzenia prawidłowości jej pracy. Po potwierdzeniu prawidłowości pracy urządzenia przez przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca może zgłosić wykonane prace do odbioru.

Wymagane dokumenty do odbioru:

1. Protokół z przeprowadzonych prac wraz z załącznikami:
 - a) Protokół z próby szczelności.
W przypadku zamieszczenia wyników z próby szczelności na protokole z przeprowadzonych prac, protokół z przeprowadzonych prac spełnia funkcję protokołu z próby szczelności;
 - b) Protokoły z pomiarów elektrycznych wykonanych przez osoby z uprawnieniami SEP gr. I. W przypadku zamieszczenia wyników z pomiarów elektrycznych potwierdzonych przez osoby z uprawnieniami SEP gr. I na protokole z przeprowadzonych prac, protokół z przeprowadzonych prac spełnia funkcję protokołu z pomiarów elektrycznych.

c) Atesty / dokumenty na zastosowane do remontu urządzenia materiały.

Prace nie wymienione w OPZ

Inne, nie wymienione w opisie części i czynności, które są niezbędne do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego urządzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po rozpoznaniu usterki i przedstawi kosztorys na wykonanie ww. prac. Kosztorys zostanie przekazany przez Wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od przekazania urządzenia do naprawy. Kosztorys naprawy wymaga akceptacji Zamawiającego. W sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Wykonawcy określenie kosztu realizacji prac niewymienionych w opisie nie da się określić w terminie 10 dni kalendarzowych (jw.), Wykonawca poinformuje o tej sytuacji Zamawiającego w celu uzgodnienia nowego terminu przekazania kosztorysu.

Zakres prac będzie każdorazowo ustalany po rozpoznaniu usterki. Zamawiającemu zostanie przedstawiony kosztorys naprawy wymagający jego akceptacji

Pozostałe czynności i wymagania związane z realizacją prac niewymienionych w OPZ są analogiczne jak dla prac wymienionych w OPZ.

Załączniki:

1. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia
2. Protokół z przeprowadzonych prac – wzór

