

....., dnia

Dot. Umowy nr

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC

Remontowane urządzenie: nr:

z silnikiem elektrycznym:

zainstalowane w w miejscowości

Remont wykonano na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego w dniu kosztorysu naprawy, zgodnie z Umową i zakresem przedstawionym w ww. kosztorysie za kwotę zł netto (załącznik nr 1).

Po wykonaniu remontu urządzenie poddano:

1. Próbie szczelności:

Ciśnienie próby; czas trwania próby

Wynik próby: pozytywny/negatywny*

2. Pomiarom elektrycznym, tj.:

– Pomiar rezystancji uzwojeń:

– Pomiar rezystancji izolacji:

– Pomiar rezystancji wyłącznika termistorowego jeśli urządzenie jest wyposażone:

– Pomiar rezystancji wyłącznika wilgotnościowego jeśli urządzenie jest wyposażone:

– Pomiar pobieranych prądów na biegu jałowym:

Wynik pomiarów elektrycznych: dopuszcza / nie dopuszcza* urządzenie do pracy

.....
podpis i pieczęć (z nr. uprawnień SEP)

osoby wykonującej pomiary elektryczne

Urządzenie uznano za sprawne / nie sprawne* technicznie i zdolne / niezdolne* do użytkowania, bez uwag.

Wykonawca na wykonany remont udziela dni gwarancji.

.....
Wykonawca

Załącznik:

1. Atesty / dokumenty na zastosowane do remontu urządzenia materiały.

POTWIERDZENIE REALIZACJI ROBÓT

Potwierdzam realizację ww. robót. Niniejsze potwierdzenie stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami Umowy

.....
data i podpis Zleceniodawcy

4