

Wołomin, dnia 15.09.2023

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu o cenę na „ **Przeгляд agregatów prądotwórczych w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**” – DI/13/2023

PYTANIA

1. Zwracam się z pytaniem kiedy ostatnio był wymieniany płyn chłodniczy w agregatach prądotwórczych?

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Płyn chłodniczy w agregatach prądotwórczych wymieniany był w następujących terminach:

| Agregat | Rok wymiany płynu chłodniczego |
|-------------------------------------|---|
| GPW 330 VO 315 kVA | 2018 |
| IWECO IFO I 250 250 kVA | 2020 |
| VOLVO FDF130VS nr D13052. 140kVA | 2018 |
| ZPW 160 DTDEO 160 kVA | 2022 |
| 56ZPPd-SW680 125 kVA | 2018 |
| 56ZPPd- SW680 125 kVA | 2018 |
| ZPW 45 DTDEZ 419 45 kVA | 2017 |
| ZPW 45 DTDEZ 425 45 kVA | 2023 |
| GSL 30 D 31 kVA | 2017 |

Dyrektor ds. Technicznych
i Inwestycji

Marta Grzęda-Malinowska